

Ditta **Moccia Irme S.p.A.** con sede in Napoli (NA), Via Galileo Ferraris, 101 – P.Iva: 03522050636
-**Avviso**- Costruzione ed esercizio di linea elettrica MT 20 kV in cavo sotterraneo, per connessione impianto fotovoltaico alla rete di ENEL Distribuzione S.p.A. nel tenimento del Comune di Alvignano (CE)

RENDE NOTO

che con istanza del 17.01.2011 diretta al Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta, il sottoscritto Moccia Gennaro nato il 09/03/1948 a Napoli Provincia NA, residente a Napoli (Provincia di Napoli) in via Stazio n. 116, C.F. MCCGNR48C09F839D, in qualità di Presidente della società Moccia Irme S.p.A., **ha chiesto** ai sensi dell'art. 111 del T.U. sulle Acque ed Impianti elettrici di cui al R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i. e della Legge Regionale n. 15 del 26/07/2002, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della linea elettrica MT/BT in oggetto.

Con la stessa istanza, altresì, nelle more del rilascio dell'autorizzazione definitiva, è stato richiesto il rilascio dell'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, a norma degli art. 113 e 115 del citato T.U. e comma 1 lettera b) art. 12 del D.P.R. 327/01 e D.L. 27/12/2004 n. 330, che l'elettrodotto ed i relativi lavori siano riconosciuti di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

La costruzione dell'impianto elettrico avrà uno sviluppo di circa 170 ml in cavo sotterraneo M.T. ed interesserà esclusivamente il territorio del comune di Alvignano (CE).

Il costruendo impianto presenta le seguenti caratteristiche:

- Corrente alternata trifase – frequenza 50 Hz;
- Tensione di esercizio di 20.000 Volt.

L'elettrodotto determina attraversamento di strada provinciale SP 330-III ex SS 158 denominata C/so Umberto I.

Ai fini degli art. 7 ed 8 della Legge n. 241/90 e con riferimento al D.P.R. n. 327/01 questa società attesta e dichiara che l'impianto non interesserà proprietà private da assoggettare ad espropriazioni o servitù.

L'impianto sarà realizzato nel rispetto delle norme CEI 11-17 (1981), nell'osservanza della Legge n. 339 del 28/06/1986 ed al regolamento di esecuzione del Ministero LL.PP. n. 28 del 21/03/88 s.m.i.. Lo stesso sarà inoltre conforme alla Legge n° 36/01 ed al DPR del 2003: "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".

La presente pubblicazione è eseguita per gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità da inserire nell'emittente decreto Regionale di Autorizzazione.

L'originale della domanda ed i documenti allegati saranno depositati presso il settore genio civile di Caserta per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data della presente pubblicazione, a disposizione di chiunque ne abbia interessi, nelle ore di ufficio.

Copia dell'avviso sarà affissa per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data suddetta, all'albo pretorio del comune di Alvignano interessato dall'impianto, e il su detto Rende Noto sarà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC).

Ai sensi dell'art. 112 del T.U. n. 1775/33 le opposizioni, le osservazioni e, comunque, le condizioni cui dovrà essere eventualmente vincolata la richiesta di autorizzazione dovranno essere presentate dagli aventi interesse e dagli Enti al Settore Provinciale del Genio Civile, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il Responsabile