

GRUPPO INCOS SpA – Torre le Nocelle (AV) – Avviso – Autorizzazione Regionale alla costruzione ed esercizio di linea elettrica, ai sensi dell'art. 108 e ss. del T.U. n. 1775/33 - D.G.R. 2694/95 - 7637/95 - 5363/96.

Il GRUPPO INCOS SpA con sede legale in Torre le Nocelle (AV), Via Campo Ceraso, P.IVA 02525470643, nella persona dell'Amministratore Unico Lorenzo Martignetti, nato il 28/06/1960 a Montemiletto (AV), residente in Torre le Nocelle alla Via Salvo D'Acquisto snc – 83030, C.F. MRTLNZ60H28F566P,

RENDE NOTO

che con istanza diretta al settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, ai sensi dell'art. 108 e ss. del T.U. sulle Acque ed Impianti elettrici di cui al R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i., degli artt. 87, 88 e 106 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616, dell'art. 14 comma 4 bis della legge 08/08/1992 n. 359, della Legge Regionale n. 15 del 26/07/2002, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto elettrico costituito dal cavo interrato di Media Tensione 20 kV di lunghezza complessiva 15 mt., per il collegamento della cabina di consegna dell'impianto fotovoltaico denominato "INCOS", di potenza nominale pari a 500 kW da realizzare in Torre le Nocelle (AV) in Via Campo Cesaro, alla rete di distribuzione MT ENEL. La nuova cabina di consegna sarà collegata in entra-esce su linea MT esistente "LAPIO" uscente dalla Cabina Primaria AT/MT "CALORE". Nel contempo, ha chiesto che, a norma degli artt. 113 e 115 del citato T.U. 1775/1933, dell'art. 1, co. 4, L. 10/1991, nonché ai sensi del D.Lgs n° 387/03, art. 12, comma 1, l'elettrodotto e le opere annesse siano dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

L'impianto elettrico suddetto costituisce infrastruttura in Media Tensione, indispensabile ed urgente per generare energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica nel Comune di Torre le Nocelle (AV) e prima della messa in servizio sarà ceduto ad ENEL per l'inserimento nel perimetro della rete di distribuzione. Il costruendo impianto, presenta le seguenti caratteristiche:

- corrente alternata trifase – frequenza 50 Hz
- Tensione di esercizio 20.000 Volt
- Sviluppo impianto in cavo interrato Al 185 mmq di lunghezza complessiva 15 mt.

L'elettrodotto determina intervento su proprietà privata della sottoscritta società e non interferisce con strade statali, strade provinciali e/o comunali, Acque Pubbliche, Ferrovie Statali o Private, Impianti di risalita o comunque con Opere Pubbliche di grosso rilievo.

Vengono fissati i termini di inizio e compimento dei lavori rispettivamente di 30 gg. e 3 gg. lavorativi da inizio e comunque in conformità ai termini previsti dalle autorizzazioni rilasciate dagli Enti preposti. Ai fini degli art. 7 ed 8 della Legge n. 241/90 e con riferimento al D.P.R. n. 327/01 questa società attesta e dichiara che l'impianto interesserà esclusivamente proprietà privata della scrivente società, da assoggettare a servitù di cavidotto.

Con riferimento alla Legge n° 186 del 01/03/68, l'impianto sarà realizzato nel rispetto delle norme CEI 11-17 (1981) nell'osservanza della Legge n° 339 del 28/06/1986 ed al Regolamento di esecuzione del Ministero LL.PP. n. 28 del 21/03/88 s.m.i.. Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Torre le Nocelle interessato dall'impianto e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC). Ai sensi dell'art. 112 del T.U. n. 1775/33 le opposizioni, le osservazioni e, comunque, le condizioni cui dovrà essere eventualmente vincolata la richiesta di autorizzazione dovranno essere presentate dagli aventi interesse e dagli Enti al Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

GRUPPO INCOS SpA
Amministratore Unico
Lorenzo MARTIGNETTI