SC BOLLETTINO UFFICIALE MENT con n. 27 del. 30 Aprile 2012 MENT con sede legale in Roma Piazza Attilic PARTE III Avvisi e Bandi di Gara '.IVA 09545191000, nella persona del Presidente Raffaele Muro, nato il 27.01.1941 in Terzigno (Na), residente in Roma via Domenico CimaRosa n.3, C.F. MRURFL41A27L142M

## **RENDE NOTO**

che con istanza diretta al settore Provinciale del Genio Civile di Caserta, ai sensi dell'art. 108 e ss. del T.U. sulle Acque ed Impianti elettrici di cui al R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i., degli artt. 87, 88 e 106 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616, dell'art. 14 comma 4 bis della legge 08108/1992 n. 359, della Legge Regionale n. 15 del 26/10/2002, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto elettrico costituito da 15 m di linea in cavo interrato nel medesimo scavo con 2 giunti di inserimento in entra-esci da realizzarsi su su linea di Media Tensione 20 kV esistente "DEMANIO" interrata su strada asfaltata Via Falerna, del comune di Sparanise,

Nel contempo, ha chiesto che, a norma degli artt. 113 e 115 del citato T.U. 1775/1933, dell'art. 1, co. 4, L. 10/1991, nonché ai sensi del D.Lgs n°387/03, art. 12, comma 1, l'impianto di produzione elettrica fotovoltaica, l'elettrodotto e le opere annesse siano dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

L'impianto elettrico suddetto costituisce infrastruttura in Media Tensione, indispensabile ed urgente per generare energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica nel Comune di Sparanise (Ce) e prima della messa in servizio sarà ceduto ad ENEL per l'inserimento nel perimetro della rete di distribuzione. Il costruendo impianto, presenta le seguenti caratteristiche:

corrente alternata trifase - frequenza 50 Hz Tensione di esercizio 20.000 Volt Sviluppo impianto cavo interrato al 185 mmg a doppia terna di lunghezza complessiva di 15 mt.

L'elettrodotto verrà costruito in soluzione interrata su strada asfaltata Via Falerna

Ai fini degli art. 7 ed 8 della Legge n. 241/90 e con riferimento al D.P.R. n. 327/01 questa società attesta e dichiara che l'impianto interesserà superficie da assoggettare a servitù di elettrodotto.

Con riferimento alla Legge n° 186 del 01/03/68, l'i mpianto sarà realizzato nel rispetto delle norme CEI 11-17 (1981) nell'osservanza della Legge n°339 del 28/06/1986 ed al Regolamento di esecuzione del Ministero LL.PP. n. 28 del 21/03/88 s.m.i.. Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sparanise, interessato dall'impianto, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC). Ai sensi dell'art. 112 del T.U. n, 1775/33 le opposizioni, le osservazioni e, comunque, le condizioni cui dovrà essere eventualmente vincolata la richiesta di autorizzazione dovranno essere presentate dagli aventi interesse e dagli Enti al Settore Provinciale del Genio Civile, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

SD S.r.I. SUN DEVELOPMENT II Presidente Raffaele Muro