

COMUNE DI CASTELLO DEL MATESE (Ce) – Avviso – Autorizzazione Regionale alla costruzione ed esercizio di linea elettrica, ai sensi dell'art. 111 e ss. del T.U. n. 1775/33 - D.G.R. 2694/95 - 7637/95 - 5363/96. Località: Reale, Miralago, Vollarito, Acqua S.Maria, Capo di Campo, Pozzacchio, Valle S.Maria, Valle Marianella.

Il Comune di Castello del Matese (CE), con sede legale in Piazza Municipio, n° 2, C.F.: 82000400612, nella persona del Responsabile dell'Area tecnica Ing. Mario Montanari, nato il 11.05.1956 a Santa maria Capua Vetere (CE), residente alla Via P. Borsellino,12– CAP.81030 C.F. mntmra56e11i234p,

RENDE NOTO

che con istanza diretta al settore Provinciale del Genio Civile di Caserta, ai sensi dell'art. 111 e ss. del T.U. sulle Acque ed Impianti elettrici di cui al R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i., degli artt. 87, 88 e 106 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616, dell'art. 14 comma 4 bis della legge 08/08/1992 n. 359, della Legge Regionale n. 15 del 26/07/2002, intende richiedere l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto elettrico costituito dal cavo interrato di Media e Bassa Tensione, 20 kV e 380 V, di lunghezza complessiva 14,7 km, da realizzare in Castello del Matese alle Località Reale, Miralago, Vollarito, Acqua S.Maria, Capo di Campo, Pozzacchio, Valle S.Maria, Valle Marianella, con collegamento alla rete di distribuzione ENEL esistente.

Nel contempo, intende richiedere che, a norma degli artt. 113 e 115 del citato T.U. 1775/1933, dell'art. 1, co. 4, L. 10/1991, nonché ai sensi del D.Lgs n°387 /03, art. 12, comma 1, l'elettrodotto e le opere annesse siano dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

L'impianto elettrico suddetto costituisce infrastruttura in Bassa e Media Tensione, indispensabile ed urgente e prima della messa in servizio sarà ceduto ad ENEL per l'inserimento nel perimetro della rete di distribuzione. Il costruendo impianto, presenta le seguenti caratteristiche:

- corrente alternata trifase – frequenza 50 Hz
- Tensione di esercizio 380/20.000 Volt;
- Sviluppo impianto in cavo interrato MT: Al 185 mmq di lunghezza complessiva 14 km.
- Sviluppo impianto in cavo interrato BT: 3x150+95N mmq di lunghezza complessiva 0,7 km.

L'elettrodotto determina intervento su banchine e su strade provinciali/Comunali e le interferenze riportate nei grafici di progetto. Vengono fissati i termini di inizio e compimento dei lavori rispettivamente di 150 gg. e 300 gg. lavorativi da inizio e comunque in conformità ai termini previsti dalle autorizzazioni rilasciate dagli Enti preposti. Ai fini degli art. 7 ed 8 della Legge n. 241/90 e con riferimento al D.P.R. n. 327/01 questo Comune attesta e dichiara che l'impianto interesserà proprietà privata da assoggettare a servitù di cavidotto.

Con riferimento alla Legge n° 186 del 01/03/68, l'impianto sarà realizzato nel rispetto delle norme CEI 11-17 (1981) nell'osservanza della Legge n° 339 del 28/06/1986 ed al Regolamento di esecuzione del Ministero LL.PP. n. 28 del 21/03/88 s.m.i.. Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Castello del Matese interessato dall'impianto e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC). Ai sensi dell'art. 112 del T.U. n. 1775/33 le opposizioni, le osservazioni e, comunque, le condizioni cui dovrà essere eventualmente vincolata la richiesta di autorizzazione dovranno essere presentate dagli aventi interesse e dagli Enti al Settore Provinciale del Genio Civile, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Castello del Matese, li 09.05.2012

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Mario MONTANARI