

La ditta: "IMPRESA AGRICOLA D'AMORE ALFONSO"

– **Avviso** – Costruzione ed esercizio di linea elettrica MT 20kV in cavo elettrico interrato, per connessione impianto fotovoltaico alla rete di ENEL Distribuzione S.p.A., nel tenimento del Comune di Cancellò ed Arnone (CE).

Ditta: "IMPRESA AGRICOLA D'AMORE ALFONSO" con sede in Frignano (CE), al Corso Europa n.6, cap. 81030 – c.f. DMRLNS65M30A512H e p. iva 02198520617

RENDE NOTO

In data 16/05/2012

Che con istanza, diretta al settore Provinciale del Genio Civile di Caserta, ai sensi dell'art. 111 del T.U. sulle Acque ed Impianti elettrici di cui al R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i., degli artt. 87, 88 e 106 del D.P.R. 24.07.1977 n.616, dell'art.14 comma 4 bis della legge 08\08\1992 n.1 sexies comma 7, della Legge Regionale n. 16 del 26\07\2002, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto elettrico costituito dal cavo elettrico interrato di Media Tensione a 20 kV, di lunghezza complessiva pari a circa m 25,00 che insiste sul terreno di proprietà del richiedente e la strada provinciale SP21 per Cappella Reale.

Nel contempo ha chiesto che a norma della L. 10\1991 art.1 comma 4 ed ai sensi del D.Lgs. n. 387\03 art. 12 comma 1 l'impianto di produzione elettrica fotovoltaica, l'elettrodotto e le opere annesse siano dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Con la stessa istanza, altresì, nelle more del rilascio dell'autorizzazione definitiva, è stato chiesto il rilascio dell'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, a norma degli art. 113 e 115 del citato T.U. e comma 1 lettera B art.12 del D.P.R. 327/01 e D.L. 27/12/2004 n°330, che l'elettrodotto ed i relativi lavori siano riconosciuti di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

La costruzione dell'impianto elettrico avrà uno sviluppo di circa 25.00 ml in cavo elettrico interrato M.T. ed interesserà il territorio del Comune di Cancellò ed Arnone (CE).

Il costruendo impianto presenta le seguenti caratteristiche:

Corrente alternata trifase – frequenza 50 Hz;

Tensione di esercizio di 20 kV;

L'impianto sarà realizzato nel rispetto delle norme CEI 11-17 (1981), nell'osservanza della Legge n° 339 del 28/06/1986 ed al Regolamento di esecuzione del Ministero LL.PP. n.28 del 21/03/88 s.m.i.. Lo stesso sarà inoltre conforme alla Legge n°36/01 ed al DPR del 2003: "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti".

La presente pubblicazione è seguita per gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità da inserire nell'emittente decreto Regionale di Autorizzazione.

L'originale della domanda e i documenti allegati saranno depositati presso il Settore del Genio Civile di Caserta per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data della presente pubblicazione, a disposizione di chiunque ne abbia interessi, nelle ore di ufficio.

Analogo avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data suddetta, all'Albo Pretorio del Comune di Cancellò ed Arnone interessato dall'impianto, e il suddetto rende Noto sarà pubblicato sul Bollettino della Regione Campania (BURC).

Ai sensi dell'art.112 del T.U. n. 1775/33 le opposizioni, le osservazioni e, comunque, le condizioni cui dovrà essere eventualmente vincolata la richiesta di autorizzazione dovranno essere presentate dagli aventi interesse e dagli Enti, al Settore Provinciale del Genio Civile, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il titolare
Alfonso D'Amore
Digitally signed
by D'AMORE
ALFONSO
Date: 2012.05.16
18:08:17 CEST

