

Ditta: MARRANDINO PAOLO – Castelvoturno (CE) -. **Avviso di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linea elettrica e cabina di consegna ai sensi dell'art. 111 e ss. del T.U. n. 1775/1933.**

AVVISO DI

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE e ALL'ESERCIZIO DI LINEA ELETTRICA E CABINA DI CONSEGNA ai sensi dell'art. 111 e ss. del T.U. n. 1775/1933

Ditta: MARRANDINO PAOLO

P.IVA e C.F. 01739320610

con sede in CASTELVOLTURNO (CE) , alla Via P. Pagliuca ,2

RENDE NOTO

Il sottoscritto Sig. MARRANDINO PAOLO , in qualità di titolare della Ditta Individuale Azienda Agricola MARRANDINO PAOLO che legalmente rappresenta , con istanza presentata il 14 febbraio 2012 ,diretta al Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta, ai sensi dell'art. 111 del T.U. sulle Acque ed Impianti elettrici di cui al R.D. 11.12.1933 n. 1775, ha chiesto , l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio della linea elettrica MT/BT avente per oggetto: Costruzione di una linea a 20KV in cavo interrato per la connessione alla Rete di MT esistente e la cabina di consegna del campo sita nel Comune di Castelvoturno (CE).

Con la stessa istanza ,altresì,nelle more del rilascio dell'autorizzazione definitiva,è stato chiesto il rilascio dell'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori,a norma degli art. 113 e 115 del citato T.U. e comma 1 lettera B art. 12 del D.P.R. 327/01, che l'elettrodotto ed i relativi lavori siano riconosciuti di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

La costruzione dell'impianto elettrico avrà uno sviluppo di circa 220 ml in cavo interrato tripolare di Alluminio AL 3X(1X185) mm2 tipo RG7(O) R, MT ed interesserà il territorio del Comune di Castelvoturno (CE).

Il costruendo impianto presenta le seguenti caratteristiche:

Corrente alternata trifase – frequenza 50Hz;

-Tensione di esercizio di 20 KVolt;

L'impianto sarà realizzato nel rispetto delle norme CEI 11-17 (1981) nell'osservanza della legge n°339 28/06/1986 ed al Regolamento di esecuzione del Ministero LL. PP. N.28 del 21/03/88 s.m.i.. Lo stesso sarà inoltre conforme alla Legge n° 36/01 ed al D.P. R. del 2003:

“Fissazione dei limiti di esposizione , dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti”.presso il Settore del Genio Civile di Caserta per 15 giorni consecutivi,a decorrere dalla data della presente pubblicazione , a disposizione di chiunque ne abbia interessi,nelle ore di ufficio.

Copia dell'avviso sarà affissa per 15 giorni consecutivi ,a decorrere dalla data suddetta, all'Albo Pretorio del Comune di Castelvoturno (CE), interessato dall'impianto, e sarà a cura del suddetto richiedente provvedere alla pubblicazione di detto Rende Noto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) , dandone comunicazione a questo Settore.

Ai sensi dell'art. 112 del T.U. n. 1775/33 le opposizioni , le osservazioni e, comunque, le condizioni cui dovrà essere eventualmente vincolata la richiesta di autorizzazione dovranno essere presentate dagli aventi interesse e dagli Enti al Settore Provinciale del Genio Civile , entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il Responsabile