

Ditta FIGLIOLA ELISA - C.F. FGL LSE 87L43 A783T - con sede in Montefalcone di Val Fortore (BN), Via Prato - **Avviso - Richiesta di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linea elettrica ai sensi dell'art. 111 e ss. del T.U. n. 1775/1933.**

RENDE NOTO

in data 20/07/2012 la sig.ra FIGLIOLA Elisa, nata a Benevento (BN) il 03/07/1987 e residente nel Comune di Montefalcone Di Val Fortore (BN) alla Via Prato, snc, con istanza diretta Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento, ai sensi dell'art. 111 del T.U. sulle Acque ed Impianti elettrici di cui al R.D. 11.12.1933 n.1775 e s.m.i., delle Delibere di Giunta Regionale della Campania n. 2694 del 12.05.1995, n.7637 del 04.12.1995 e n. 5363 del 12.07.1996, dell'art 87 e dell'art 88, punto 4 del D.P.R. 24.07.1977 n.616, del D.Leg.vo 112/1998, del D. Leg.vo 96/99 e dell'art.5 c.10 della L.R. 26.07.2002 n.15, **ha chiesto** l' autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un elettrodotto MT (20 kV) in cavo aereo, Posto di Trasformazione su Palo (PTP), tratto di elettrodotto bt (400 V) interrato, delle cabine elettriche e relative opere accessorie necessarie per la connessione alla rete di distribuzione MT esistente, di un impianto di generazione da fonte eolica della potenza di 60 kW, in località Serracroce del Comune di Montefalcone di Val Fortore (BN).

Nel contempo, **ha chiesto** che venga dichiarata la sussistenza della pubblica utilità, della urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere per la costruzione delle linee e degli impianti ai sensi dell'art. 113 del T.U. 1775 del 11/12/1933.

Le opere a farsi interessano il territorio del Comune di Montefalcone Di Val Fortore (BN).

Le caratteristiche tecniche principali dell'impianto sono:

- linea MT in cavo aereo tripolare ad elica visibile
 - o corrente alternata trifase alla frequenza di 50 Hz;
 - o lunghezza dell'elettrodotto: 15 m circa;
 - o tensione nominale dell'elettrodotto: 20 kV;
- Posto Trasformazione su Palo (PTP) da 100 kVA, per la trasformazione MT/bt (20 kV/400 V);
- linea bt interrata
 - o corrente alternata trifase alla frequenza di 50 Hz;
 - o lunghezza dell'elettrodotto: 55 m circa;
 - o tensione nominale dell'elettrodotto: 400V;
- cabina utente contenente tutti i dispositivi elettrici ed elettronici necessari al funzionamento ed al monitoraggio del generatore eolico;
- generatore eolico da 60 kW.

Le opere in oggetto saranno realizzate in conformità alle norme tecniche vigenti (D.M. LL.PP. del 21.03.1988 n.449, L. 28.06.1986 n.339, del D.M.LL.PP. n.28 del 21.03.1988, dell' O.M. LL.PP. 05.08.1998 e loro successive modificazioni ed integrazioni e norme CEI).

L'elettrodotto in MT determina attraversamento di strada comunale, ma NON di linee di telecomunicazioni.

L'originale della domanda ed i documenti ad essa allegati sono depositati presso il Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento, a disposizione di chiunque ne abbia interesse, consultabili, nelle ore di ufficio, dalla data della presente pubblicazione.

Analogo avviso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Montefalcone di Val Fortore (BN), interessato dall'impianto e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC).

Ai sensi dell'art. 112 del TU n.1775/33 e successive modifiche ed integrazioni, le opposizioni, le osservazioni e, comunque, le condizioni cui dovrà essere eventualmente vincolata la richiesta di autorizzazione, dovranno essere presentate dagli aventi interesse al Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento, ovvero al Comune suddetto, presso il quale viene affisso il presente avviso, entro 30 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Elisa Figliola
Proprietaria