

DITTA: SOCIETÀ AGRICOLA GIOVANNINO QUINTO A. RL., Partita IVA 03286870542, con sede in via Galileo Galilei, 36, cap 06073, Corciano (PG) - Avviso di Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linea elettrica ai sensi dell'art. 111 e 55 del T.U. n. 1775/33.

RENDE NOTO

in data 12/ 10/ 2012 che con istanza del 12/ 10/ 2012, diretta al settore Provinciale del Genio Civile di Caserta, ai sensi dell'art. 111 del T.U. sulle Acque ed Impianti elettrici di cui al RD. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i., degli artt. 87, 88 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616, dell'art. 14 comma 4 bis della legge 8/08/1992 n. 359, della Legge Regionale n. 15 del 26/07/2002 e del D.P.R n. 327 del 08/06/2001 - Titolo III - Capo II - Artt. 52 bis e segg. Così come integrati dal D.L. 27/12/2004 n. 330 - ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un elettrodotto in MT con valore di Tensione pari a 20 kV, costituito dal cavo elettrico tipo AI 185 rnrn", posato in cavidotto interrato, che verrà allacciato alla rete di Distribuzione tramite realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna da cabina secondaria MT/BT "S. MARIA", lungo la linea enel aerea di MT esistente, in Via Madonna delle Grazie del Comune di Pontelatone (CE), con dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza ed indifferibilità.

Con la stessa istanza, altresì, nelle more del rilascio dell'autorizzazione definitiva, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi dell'art. 1 comma 4 L. 10/1991 e ed ai sensi del D. Lgs n° 387/03 art. 12 comma 1.

La linea elettrica suddetta costituisce infrastruttura in Media Tensione indispensabile ed urgente per collegare alla rete enel l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (impianto a biomassa, con alimentazione a biogas) nel Comune di Pontelatone (Ce).

La costruzione della linea elettrica (elettrodotto interrato) interesserà il territorio del Comune di Pontelatone.

Il costruendo elettrodotto presenterà le seguenti caratteristiche:

- Corrente alternata trifase
- frequenza 50 Hz;
- Tensione di esercizio di 20 kV;
- Lunghezza della linea elettrica di MT pari a circa 25 m, in cavidotto interrato.

L'elettrodotto non determina parallelismi o intersezioni con strada comunale, né con linee di telecomunicazioni.

Vengono fissati i termini di inizio e compimento dei lavori: inizio Marzo 2013 (previo rilascio dell'autorizzazione unica), compimento 12 mesi dalla data di inizio lavori e comunque in conformità ai termini previsti dalle autorizzazioni rilasciate dagli Enti preposti.

Con riferimento alla Legge n° 186 del 01/03/68, l'impianto sarà realizzato nel rispetto delle norme CEI 11- 17 (1981) nell'osservanza della Legge n° 339 del 28/06/1986 ed al Regolamento di esecuzione del Ministero LL. PP. n° 28 del 21/03/88 s.m.i. . Lo stesso sarà inoltre conforme alla Legge n° 36/01 ed al DPR del 2003: "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".

La presente pubblicazione è seguita per gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità da inserire nell'emittente decreto Regionale di Autorizzazione.

Analogo avviso è pubblicato ai sensi dell'art. 4 della Legge n° 2359/65, all' Albo Pretorio del Comune di Pontelatone, interessati dall'impianto e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC).

Ai sensi dell'art. 112 del T.U. n° 1775/33 le opposizioni, le osservazioni e, comunque, le condizioni cui dovrà essere eventualmente vincolata la richiesta di autorizzazione dovranno essere presentate dagli aventi interesse e dagli Enti al Settore Provinciale del Genio Civile, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il Responsabile