

Avvisi di -Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linea elettrica ai sensi dell'art. 111 e ss. del T.U. n. 1775/33.

Ditta: Società Agricola Santa Maria della Foce s.r.l., Partita IVA 04966850655, con sede in via Sarno Striano n. 32, Sarno (SA)

RENDE NOTO

in data 13/10/ 2012 che con istanza del 13/10/2012, diretta al settore Provinciale del Genio Civile di Caserta, ai sensi dell'art. 111 del T.U. sulle Acque ed Impianti elettrici di cui al R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i., degli artt. 87, 88 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616, dell'art. 14 comma 4 bis della legge 8\08\1992 n. 359, della Legge Regionale n. 15 del 26\07\2002 e del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001 - Titolo III-Capo II - Artt. 52 bis e segg. Così come integrati dal D.L. 27/12/2004 n.330 - **ha chiesto** l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un elettrodotto in MT con valore di Tensione pari a 20 kV, costituito da cavo elettrico tipo Al 185 mm² (lunghezza circa 40 m), posato in cavidotto interrato fino a palo con sezionatore motorizzato, e linea aerea di lunghezza 3 m costituita da cavo Al 35 mm². La nuova linea elettrica verrà allacciata alla rete di Distribuzione tramite realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna con O.d.M. lungo la linea ENEL di MT esistente denominata "FOSSA", ricadente in prossimità della S.P. 233 - Km 22, nel territorio dei Comuni di Santa Maria La Fossa (CE) e San Tammaro (CE), con dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza ed indifferibilità.

Con la stessa istanza, altresì, nelle more del rilascio dell'autorizzazione definitiva, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi dell'art. 1 comma 4 L. 10\1991 e ed ai sensi del D. Lgs n° 387\03 art. 12 comma 1.

La linea elettrica suddetta costituisce infrastruttura in Media Tensione indispensabile ed urgente per collegare alla rete enel, l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (impianto a biomassa, con alimentazione a biogas) ricadente nei Comuni di Santa Maria La Fossa (CE) e San Tammaro (CE).

La costruzione della linea elettrica (elettrodotto interrato) interesserà il territorio dei Comuni di Santa Maria La Fossa (CE) e San Tammaro (CE). Il costruendo elettrodotto presenterà le seguenti caratteristiche:

- Corrente alternata trifase;
- frequenza 50 Hz;
- Tensione di esercizio di 20 kV;
- Lunghezza della linea elettrica di MT pari a circa 50 m, in cavidotto interrato.

L'elettrodotto non determina parallelismi o intersezioni con strada comunale, né con linee di telecomunicazioni.

Vengono fissati i termini di inizio e compimento dei lavori: inizio Aprile 2012 (previo rilascio dell'autorizzazione unica), compimento 12 mesi dalla data di inizio lavori e comunque in conformità ai termini previsti dalle autorizzazioni rilasciate dagli Enti preposti.

Con riferimento alla Legge n° 186 del 01\03\68, l'impianto sarà realizzato nel rispetto delle norme CEI 11-17 (1981) nell'osservanza della Legge n° 339 del 28\06\1986 ed al Regolamento di esecuzione del Ministero LL. PP. n° 28 del 21\03\88 s.m.i.. Lo stesso sarà inoltre conforme alla Legge n° 36\01 ed al DPR del 2003: "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".

La presente pubblicazione è seguita per gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità da inserire nell'emittente decreto Regionale di Autorizzazione.

Analogo avviso è pubblicato ai sensi dell'art. 4 della Legge n° 2359\65, all' Albo Pretorio dei Comuni di Santa Maria La Fossa (CE) e San Tammaro (CE), interessati dall'impianto e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC).

Ai sensi dell'art. 112 del T.U. n° 1775\33 le opposizioni, le osservazioni e, comunque, le condizioni cui dovrà essere eventualmente vincolata la richiesta di autorizzazione dovranno essere presentate dagli aventi interesse e dagli Enti al Settore Provinciale del Genio Civile, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il Responsabile

