

PRAT. N°855/MT/R
(da riportare nella risposta)

Il Dirigente del Settore Genio Civile di Salerno:

Visto l'art. 111 del T.U. 11. 12. 1933 n°1775 sull'Acque e sugli Impianti Elettrici.

Viste le delibere della Giunta Regionale della Campania n° 2694 del 12.05.95 , n° 7637 del 04.12.95 e n°3466 del 03/06/2000.

RENDE NOTO

La sig.ra SILVIA Paciello, in qualità di Rappresentante legale della Società Agricola Sarno Ecologia e Ambiente srl con sede in Sarno (SA) via Fabbricatore n° 23, in data 05/11/2012 e acquisito agli atti di questa sezione in data 30/11/2012, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio della linea elettrica MT/BT avente per oggetto: Richiesta di autorizzazione alla costruzione di una linea a 20 KV in cavo interrato, cabina di consegna e relativa connessione alla rete Enel, a servizio di un impianto di produzione da fonte biogas con potenza complessiva di 999 kWe ubicato nel comune di Sarno (SA) (fg. 6 p.lle 759-760- 761- 762- 763- 764).

L'elettrodotto avrà uno sviluppo di circa ml. 310 ed interesserà il territorio del Comune di Sarno nella Provincia di Salerno.

- La linea MT sarà costituita da un cavo interrato di media tensione tripolare ad elica visibile con conduttori in alluminio in formazione 3x(1x185) mmq.
- Le apparecchiature elettriche di manovra saranno del tipo prefabbricato con involucro metallico collegato a terra e dovranno soddisfare i seguenti requisiti :
- Tensione nominale: 20 KV
- Tensione d'isolamento: 24 KW
- Corrente di cortocircuito : 12,5 K
- Corrente nominale : 630 A
- Frequenza : 50 Hz

La linea a 20 KV in cavo interrato sarà in tutto realizzato in modo conforme alle norme tecniche CEI di cui al D.M. n°28 del 21.03.1988 ;

L'originale della domanda ed i documenti allegati saranno depositati presso questo Settore per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data della presente pubblicazione, a disposizione di chiunque ne abbia interesse, nelle ore di ufficio.

Copia dell'avviso sarà affissa per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data suddetta, nell'Albo Pretorio del Comune di Sarno e sarà cura di questo Settore provvedere alla pubblicazione di detto Rende Noto sul Bollettino Ufficiale Regione Campania (B.U.R.C.).

Ai sensi dell'art.112 del suddetto T.U. e successive modifiche ed integrazioni le opposizioni o comunque le condizioni cui dovrà essere vincolata l'autorizzazione per la costruzione della linea in oggetto a 20 KV in cavo interrato dovranno essere presentate dagli aventi interesse al Settore Provinciale Genio Civile di Salerno, ovvero al Comune suddetto, presso il quale viene affisso il presente avviso entro 30 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Ad Interim
(Dott. Italo Giulivo)