

L' ENEL Distribuzione S.p.A. – Divisione infrastrutture e Reti – Macro Area Territoriale Centro - Sviluppo Rete Campania – con sede in Napoli, Via Galileo Ferraris, C.F. n°05779711000.

OGGETTO: T.U. 11/12/1933 n. 1775 – D.P.R. n° 327 del 08/06/2001 e successive modifiche ed integrazioni – Legge Regionale n°15 del 26/7/2002 .
Costruzione Variante della linea MT 20 kV “Taverna” in cavo aereo per interferenza alveo Fiume Fortore alla località Costa nel Comune di Baselice (BN).

RENDE NOTO

che con istanza del 21/11/2012 prot. 2070776, diretta al Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento, ha chiesto, ai sensi dell'art. 111 e segg. del T.U. sulle Acque ed Impianti Elettrici di cui al R.D. 11.12.1933 n° 1775 e successive modifiche, degli artt. 87 e 88 del D.P.R. 24.07.1977 n° 616, dell'art. 14 comma 4 bis della Legge 08/08/1992 n° 359, della Legge Regionale n°15 del 26/07/2002 e del D.P.R. n° 327 del 08/06/2001 – Titolo III - Capo II – artt. 52 bis e segg. così come integrati dal D.L. 27/12/2004 n° 330, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto elettrico in oggetto, con dichiarazione di pubblica utilità, nonché l'urgenza ed l'indifferibilità.

Questa Società dichiara in osservanza all'art. 52 quater comma 5 del D.P.R. n° 327 del 08/06/2001, l'impianto elettrico è amovibile per cui non verrà apposto il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalla costruzione dell'impianto elettrico, è prevista, bensì, la costituzione delle servitù coattive ai sensi dell'art. 52 octies della stessa Legge. Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, verrà comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 52 ter del D.P.R. 327/2001, ai proprietari catastali delle aree interessate dal tracciato dell'elettrodotto.

La costruzione dell'impianto elettrico, da autorizzare e realizzare con urgenza, come esplicitato nella relazione tecnica allegata, si rende necessaria per lo spostamento della linea elettrica a Media Tensione 20 kV “Taverna” per interferenza alveo Fiume Fortore ed interessata da eventi franosi alla località Coste nel Comune di Baselice (BN). L'impianto elettrico, della lunghezza di circa ml. 1160, è il più idoneo dal punto di vista tecnico ambientale tenuto conto dello stato dei luoghi, delle linee elettriche esistenti, e interesserà fondi privati.

L'impianto, nel suo sviluppo interessa il solo tenimento del comune di Baselice nella Provincia di Benevento e presenta le seguenti caratteristiche:

- corrente alternata trifase frequenza 50 Hz;
- tensione di esercizio 20.000 Volt;
- sviluppo complessivo dell'elettrodotto MT a 20 kV in cavo aereo: ml. 1160 circa.
- installazione di n°15 sostegni monostelo poligonali in lamiera saldata;
- cavo aereo MT del tipo tripolare ad elica visibile a fascio portante con conduttori in corda di alluminio della sezione pari a $3 \times 1 \times 50 + 1 \times 50 \text{ mm}^2$, e con isolante e guaina di polietilene reticolato sigla ARE4H5EXY-12/20 KV conformi alle prescrizioni delle norme CEI in materia di cavi isolati;
- I sostegni monostelo saranno del tipo poligonale (lamiera saldata) calcolati secondo le vigenti norme sulle linee elettriche esterne (Legge n°339 del 28/06/1986 e D.M. LL.PP. del 21/03/1988 n°28 e successive modifiche).

Questa Società, interessando proprietà private, e ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, ha chiesto ed ottenuto ai sensi dell'art. 52 quater del D.P.R. n° 327/01 a cura di codesto Settore del Genio Civile, una Conferenza di Servizi agli effetti del Capo IV dell'art.14 della Legge 7/8/1990 n. 241 e successive integrazioni, con l'interessamento in particolare degli Enti di cui all'art.120 del T.U. n.1775/1933 nonché di tutte le Autorità preposte alla tutela del Territorio, la cui prima seduta si terrà in data 22/01/2013, alle ore 10.30, presso la Sala Riunioni della sede del Genio Civile di Benevento.

Con riferimento alla Legge n° 186 del 01/03/68, l'impianto sarà realizzato nell'osservanza della Legge n° 339 del 28/06/1986 ed al Regolamento di Esecuzione del Ministro LL.PP. n° 28 del 21/03/1988 e successive modifiche. Lo stesso sarà inoltre conforme alla Legge 22/02/2001 n° 36 ed al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/07/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 HZ) generati dagli elettrodotti".

Analogo avviso è pubblicato ai sensi dell'art. 111 del T.U. 11/12/1933 n° 1775 all'Albo Pretorio del Comune di Baselice (BN), interessato dall'impianto e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania

(BURC).

Ai sensi dell'art. 112 del T.U. 11.12.1933 n° 1775 le opposizioni, le osservazioni e, comunque, le condizioni cui dovrà essere eventualmente vincolata la richiesta autorizzazione dovranno essere presentate dagli aventi interesse e dagli Enti al Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

La presente pubblicazione è eseguita per gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, da inserire nell'emittente Decreto Regionale di Autorizzazione.

Pasquale Autiero
Il Responsabile