



Decreto Dirigenziale n. 24 del 24/01/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "IMPIANTO EOLICO COMPOSTO DA 7 AEROGENERATORI DI POTENZA COMPLESSIVA 14 MW" DA REALIZZARSI IN LOC. PIANA DELLE LOGGE E ACQUAFREDDA NEL COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI (BN) - PROPOSTO DALLA SOC. SORGENIA SPA. CUP 2709

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R. n. 10 del 29 gennaio 2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 1 febbraio 2010 è stato emanato il regolamento regionale n. 2/2010 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale";
- c. che con D.G.R. n. 683 del 8 ottobre 2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22.11.2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R. n. 211 del 24 maggio 2011, sono state emanate le "Disposizioni in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale". Approvazione degli indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania;
- e. che, con D.G.R. n. 406 del 4 Agosto 2011, è stato approvato il "Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010";
- f. che, con D.P.G.R. n. 238 del 08 novembre 2011, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (V.I.A.-V.A.S.-V.I.);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. n°753712 in data 11.09.2008, la Soc. Sorgenia, con sede legale in Milano 20121 alla Via Ciovassino n. 1, ha trasmesso istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto "impianto eolico composto da 10 aerogeneratori di potenza complessiva 20 MW" da realizzarsi in loc. Piana delle Logge e Acquafredda nel Comune di San Marco dei Cavoti (BN);
- b. che detto progetto, sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. nella seduta del 11.05.2011, ha ottenuto parere negativo di compatibilità ambientale per le motivazioni di seguito riportate:
 - b.1. l'impianto proposto risulta in adiacenza ad altri impianti, realizzati e di futura realizzazione. Esso si prefigura a nord del centro abitato di San Marco dei Cavoti, alla distanza media di 4 km e a una quota media di 800 m.s.l.m., con un'installazione complessiva di 47 torri eoliche, differenziate per taglia e potenza. Si evidenzia a tale proposito che il sito interessato, in una valutazione in area vasta, risulta gravato da una serie di impianti realizzati e di futura realizzazione che, seppur di impatto visivo moderato se presi singolarmente, daranno forma ad inevitabili insediamenti a selva, con notevolissimo impatto sulla componente paesaggistica in una valutazione cumulativa;
- c. che la Società proponente ha presentato con nota acquisita in data 11.07.2011 prot. n. 541206 le controdeduzioni al parere espresso in data 11.05.2011 e con nota acquisita al prot. n. 573849 del 21/07/2011, la richiesta di poter partecipare alla successiva Commissione;
- d. che detto progetto, è stato riproposto all'esame della Commissione V.I.A. che, nella seduta del 25.07.2011, accolta la proposta del rappresentante della Soc. Sorgenia, decide di rinviare

all'istruttore competente la definizione della riduzione del numero degli aerogeneratori al fine di ottimizzare ulteriormente l'inserimento paesaggistico del progetto de quo.

- e. che con richiesta acquisita al prot. n°183795 in data 9.03.2012, la Soc. Sorgenia, ha trasmesso una rimodulazione del progetto de quo con la riduzione da 10 a 7 aerogeneratori per una potenza complessiva di 14 MW invece dei 20 MW iniziali;
- f. che, ai sensi dell'art. 2 del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 406/2011 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - La Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA – VI - VAS);
 - Gli istruttori VIA – VI – VAS;
- g. che, con D.D. n. 648 del 04.10.2011 e successivi aggiornamenti, è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata, dal Dirigente del Settore "Tutela dell'Ambiente", al Gruppo istruttore Gentili - Ragucci;
- i. che, ai sensi del richiamato Disciplinare ex D.G.R. n. 406/2011, il parere per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è reso dalla Commissione VIA – VI - VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;

RILEVATO:

- a. che detto progetto, sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. nella seduta del 8.11.2012, ha ottenuto parere favorevole di compatibilità ambientale con le seguenti prescrizioni:
 - a.1. esecuzione degli scavi nelle aree strettamente necessarie alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse;
 - a.2. i lavori vanno eseguiti con continuità e non nel periodo di riproduzione dell'avifauna stanziale;
 - a.3. è vietato l'utilizzo di materiali bituminosi ed estranei all'habitat della zona;
 - a.4. le piste di accesso vanno realizzate con misto stabilizzato e relativa configurazione delle pendenze;
 - a.5. i cigli stradali vanno configurati e realizzati con i materiali provenienti dagli scavi che vanno eseguiti nel rispetto del massimo contenimento.
 - a.6. piantumazione con cespugli sempreverdi a ridosso dei cigli della viabilità interna al campo e lungo tutto il perimetro delle piazzole di ubicazione degli aerogeneratori.
- b. che la Società Sorgenia ha effettuato il versamento per le spese amministrative istruttorie, determinate con D.G.R.C. n°916 del 14.07.2005, con bonifico del 24.05.2010,

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- a. D.Lgs 4/2008;
- b. regolamento regionale n. 2/2010;
- c. D.G.R.C. n. 683/2010;
- d. D.G.R. n. 211/2011;
- e. D.G.R. n. 406/2011;
- f. D.P.G.R. n. 238/2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03

D E C R E T A

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. di esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I., espresso nella seduta del 8.11.2012, in merito al progetto "impianto eolico composto da 7 aerogeneratori di potenza complessiva 14 MW" da realizzarsi in loc. Piana delle Logge e Acquafredda nel Comune di San Marco dei Cavoti (BN), proposto dalla Soc. Sorgenia, con sede legale in Milano 20121 alla Via Ciovassino n. 1, con le seguenti prescrizioni:
 - 1.1. esecuzione degli scavi nelle aree strettamente necessarie alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse;
 - 1.2. i lavori vanno eseguiti con continuità e non nel periodo di riproduzione dell'avifauna stanziale;
 - 1.3. è vietato l'utilizzo di materiali bituminosi ed estranei all'habitat della zona;
 - 1.4. le piste di accesso vanno realizzate con misto stabilizzato e relativa configurazione delle pendenze;
 - 1.5. i cigli stradali vanno configurati e realizzati con i materiali provenienti dagli scavi che vanno eseguiti nel rispetto del massimo contenimento.
 - 1.6. piantumazione con cespugli sempreverdi a ridosso dei cigli della viabilità interna al campo e lungo tutto il perimetro delle piazzole di ubicazione degli aerogeneratori.
2. si allega: Stralcio Planimetrico 1:25000;
3. che l'Amministrazione che provvederà al rilascio del provvedimento finale è tenuta ad acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previste per legge, ed a verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate e la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, che nel caso che l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali o formali del progetto definitivo esaminato, il progetto completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
4. di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;
5. di trasmettere il presente atto al proponente e all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
6. di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dr. Michele Palmieri