

MONTELLA ENERGIA S.R.L. SOCIETÀ' AGRICOLA - P.IVA 03812380610 - Via Armando Diaz n°13 Canello ed Arnone - Avviso - Costruzione ed esercizio di linea elettrica di MT 20 kV in cavo interrato , per Connessione impianto a biomassa da 595 [kW] alla rete di ENEL Distribuzione S.p.A., nel tenimento del Comune di Canello ed Arnone (CE).

RENDE NOTO

Che con istanza del 12/04/2013 diretta al Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta, la sottoscritto/a Montella Giuseppina in qualità di Legale Rappresentante della **società Montella Energia S.r.l.** Società Agricola.

ha chiesto ai sensi dell'art. 111 del T.U. sulle Acque ed Impianti elettrici di cui al R.D.11.12.1933 n.1775 e s.m.i. e della Legge Regionale n.15° del 26/07/2002, l'autorizzazione alla costruzione e l'esercizio della linea elettrica MT/BT in oggetto.

Con la stessa istanza, altresì, nelle more del rilascio dell'autorizzazione definitiva, è stato chiesto il rilascio dell'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, a norma degli art. 113 e 115 del citato T.U. e comma 1 lettera B art.12 del D.P.R. 327/01 del D.L. 27/12/2004 n°330, che l'elettrodotto ed i relativi lavori siano riconosciuti di pubblica utilità, urgenti ed indifferibilità.

La costruzione dell'impianto elettrico avrà uno sviluppo di circa 200 ml in cavo interrato M.T. ed interesserà il territorio del Comune di Canello ed Arnone (CE).

Il costruendo impianto presenta le seguenti caratteristiche:

Corrente alternata trifase – frequenza 50 Hz;

- Tensione di esercizio di 20 KVolt;

L'impianto sarà realizzato nel rispetto delle norme CEI11-17 (1981) nell'osservanza della Legge n° 339 del 28/06/1986 ed al Regolamento di esecuzione del Ministero LL. PP. N. 28 del 21/03/88 s.m.i..

Lo stesso sarà inoltre conforme alla Legge n° 36/01 ed al DPR del 2003: "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".

La presente pubblicazione è seguita per gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità da inserire nell'emittente decreto Regionale di Autorizzazione.

L'originale della domanda ed i documenti allegati saranno depositati presso il Settore del Genio Civile di Caserta per 15 giorni consecutivi, a decorrere della data della presente pubblicazione, a disposizione di chiunque ne abbia interessi, nelle ore di ufficio.

Analogo avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi, a decorre dalla data suddetta, all'Albo Pretorio del Comune di Canello ed Arnone interessato dall'impianto, e il suo Rende Noto sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC).

Ai sensi dell'art.112 del T.U. n.1775/33 le opposizioni, le osservazioni e, comunque, le condizioni cui dovrà essere eventualmente vincolata la richiesta di autorizzazione dovranno essere rappresentate dagli aventi interesse e dagli Enti, al Settore Provinciale del Genio Civile, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il Responsabile
Montella Giuseppina