

DITTA : IMET SPA - P.IVA e C. F. 00647220540 con sede in Perugia, in via Settevalli n. 544 -
Avviso - Costruzione ed esercizio di linea elettrica MT 20 kV in cavo interrato per collegamento di un impianto fotovoltaico al punto di connessione, nel territorio del Comune di Vitulazio (CE).

Il sottoscritto **Luciano Tracucci** in qualità di **Procuratore Speciale** della società **IMET SpA**, quale impresa realizzatrice chiavi in mano dell'impianto, in nome e per conto della società Autostrade per l'Italia SpA - - **Avviso** - Costruzione ed esercizio di linea elettrica MT 20 kV in cavo **interrato** per collegamento di un impianto **fotovoltaico** al punto di connessione, nel territorio del Comune di **Vitulazio (CE)**

RENDE NOTO

Che con istanza del 28/06/2013 diretta al settore Provinciale del Genio Civile di Caserta, il sottoscritto Christian Tucciarone in qualità di legale rappresentante della società Autostrade per l'Italia, **ha chiesto** ai sensi dell'art. 111 del T.U. sulle Acque ed Impianti elettrici di cui al R.D. 11.12.1933 n.1775 e s.m.i. e della Legge regionale n.15 del 26/07/2002, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio della linea elettrica MT avente per oggetto: Costruzione di una linea a 20 KV in cavo interrato per la connessione del campo fotovoltaico alla cabina di consegna Enel esistente, in località Svincolo Autostrada A1, nel Comune di Vitulazio (CE).

Con la stessa istanza, altresì, nelle more del rilascio dell'autorizzazione definitiva, è stato chiesto il rilascio dell'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, a norma degli art. 113 e 115 del citato T.U. e comma 1 lettera B art.12 del D.P.R. 327/01 e del D.L. 27/12/2004 n°330, che l'elettrodotto ed i relativi lavori siano riconosciuti di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

La costruzione dell'impianto elettrico avrà uno sviluppo di circa **360** ml in cavo **interrato** M.T. ed interesserà il territorio del Comune di **Vitulazio (CE)**.

Il costruendo impianto presenta le seguenti caratteristiche:

- Corrente alternata trifase-frequenza 50Hz;
- Tensione di esercizio di **20** KVolt;

L'impianto sarà realizzato nel rispetto delle norme CEI 11-17 (1981) nell'osservanza della Legge n. 339 del 28/06/1986 ed al Regolamento di esecuzione del Ministero LL. PP. N. 28 del 21/03/88 s.m.i..

Lo stesso sarà inoltre conforme alla Legge n.36/01 ed al DPR del 2003: "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".

La presente pubblicazione è seguita per gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità da inserire nell'emittente decreto Regionale di Autorizzazione.

L'originale della domanda ed i documenti allegati saranno depositati presso il Settore del Genio Civile di Caserta per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data della presente pubblicazione, a disposizione di chiunque ne abbia interessi, nelle ore di ufficio.

Analogo avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data suddetta, all'Albo Pretorio del Comune di Vitulazio (CE), interessato dall'impianto, e il su detto Rende Noto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC).

Ai sensi dell'art. 112 del T.U. n.1775/33 le opposizioni, le osservazioni e, comunque, le condizioni cui dovrà essere eventualmente vincolata la richiesta di autorizzazione dovranno essere presentate dagli aventi interesse e dagli Enti al Settore Provinciale del Genio Civile, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Roma, 28/06/2013

Il Procuratore
Luciano Tracucci