



Decreto Dirigenziale n. 379 del 16/10/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - VALUTAZIONE DI INCIDENZA - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO COSTITUITO DA 1 AEROGENERATORE DA 900 KW CON CABINA DI TRASFORMAZIONE, PIAZZOLA DI MONTAGGIO, STRADA DI ACCESSO (70 M CIRCA), DEL CAVIDOTTO INTERRATO E DELLA CABINA DI CONSEGNA IN LOC. CASE DEL VETRO NEL COMUNE DI AQUILONIA (AV)" - PROPONENTE SIG. MASSIMILIANO LOTRECCHIANO - CUP 6295.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 *"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"*;
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che, con D.P.G.R.C. n. 105 del 10/05/2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che, con nota acquisita al prot. n. 333256 del 02/05/2012, il Sig. Massimiliano Lotrecchiano - residente nel Comune di Aquilonia (AV) alla Via della Pace 14 - ha trasmesso istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. integrata con la Valutazione di incidenza, relativa al progetto di *"Realizzazione di un impianto eolico costituito da 1 aerogeneratore da 900 kw con cabina di trasformazione, piazzola di montaggio, strada di accesso (70 m circa), del cavidotto interrato e della cabina di consegna in loc. Case del Vetro nel Comune di Aquilonia (AV)"*;

- b. che, su specifica richiesta prot. regionale n. 390655 del 22/05/2012, il Sig. Massimiliano Lotrecchiano ha trasmesso integrazioni documentali acquisite al prot. regionale n. 490056 del 26/06/2012;
- c. che, su successiva specifica richiesta prot. regionale n. 533429 del 11/07/2012, ulteriormente sollecitata con nota prot. regionale n. 597241 del 02/08/2012, il Sig. Massimiliano Lotrecchiano ha trasmesso ulteriori integrazioni documentali e chiarimenti acquisiti al prot. regionale n. 853422 del 20/11/2012;
- d. che, su richiesta prot. regionale n. 35904 del 16/01/2013, il Sig. Massimiliano Lotrecchiano ha trasmesso ulteriori integrazioni documentali acquisite al prot. regionale n. 158769 del 04/03/2013 e al prot. regionale n. 270281 del 16/04/2013;
- e. che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata dal Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente al gruppo istruttore costituito dalla Dr.ssa Pascarella Loredana e dal Dr. Del Piano Francesco, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione VIA – VI – VAS, che nelle sedute del 16/09/2013 e del 24/09/2013, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo - di esprimere parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza Appropriata con le seguenti prescrizioni:
 - a.1 adottare, in fase di cantiere, tutte le misure mitigazione previste dallo Studio di Incidenza Ambientale, ed in particolare periodica bagnatura dei tracciati interessati dal movimento terra, copertura dei cumuli di terreno, copertura dei carichi nei mezzi, pulizia ad umido degli pneumatici, impiego di barriere antipolvere, impiego di macchine munite di conformità CEE, impiego di materiali per il pronto intervento per gli eventuali sversamenti accidentali, costante monitoraggio di mezzi e macchinari al fine di individuare tempestivamente eventuali perdite di olii e carburanti;
 - a.2 elaborare ed attuare, in fase di cantiere, un Programma di monitoraggio avifaunistico per verificare andamento, consistenza, qualità e ricchezza di specie di avifauna nidificante anche in aree di riferimento limitrofe a quella di intervento;
 - a.3 svolgere i lavori al di fuori del periodo notturno e, comunque, attenersi alla regolamentazione prevista dalla normativa sui cantieri;
 - a.4 svolgere i lavori al di fuori del periodo invernale e/o dei periodi di riproduzione e svernamento della fauna selvatica;
 - a.5 attuare, in fase di esercizio, il Programma di manutenzione previsto per l'impianto ed elaborare ed attuare un Programma di monitoraggio periodico per valutare l'efficacia degli interventi di ripristino della vegetazione e del reinserimento del cotico di superficie asportato nelle fasi di cantiere, nei 2 anni successivi alla realizzazione dell'impianto, con verifiche sui ripristini vegetazionali, apportando, se necessario, interventi correttivi idonei;
 - a.6 elaborare ed attuare, in fase di esercizio, un Programma di monitoraggio per l'avifauna, in concerto con le autorità regionali, mirato durante le fasi critiche (riproduzione, migrazione, nidificazione) al fine di registrare l'impatto prodotto dall'intervento nell'area in esame. A seguito dei risultati del monitoraggio, potranno essere attuate alcune misure precauzionali quali la variazione della velocità di rotazione delle pale, l'arresto nei periodi critici (migrazione), l'installazione di dispositivi acustici o visivi al fine di ridurre la probabilità di eventuali collisioni con le popolazioni interessate;
 - a.7 utilizzare per la cabina elettrica interna al campo eolico rivestimenti esterni consoni all'edilizia locale;
 - a.8 ripristinare alle condizioni naturali tutti i suoli interessati alla realizzazione delle nuove opere viarie, delle piazzole di montaggio e degli adeguamenti stradali, lasciando in sito unicamente piste e piazzole di servizio sterrate;

- a.9 fiancheggiare la pista e la piazzola di servizio della torre eolica con siepi arboree di specie autoctone, al fine di facilitare l'integrazione ambientale degli interventi.
Si prescrive, altresì, la verifica – in sede di C.d.S. – di eventuali interferenze dovute ad altri impianti già autorizzati e da ubicarsi alla stessa località dell'impianto in oggetto;
- b. che l'esito della Commissione, così come sopra riportato, è stato comunicato alla Sig. Massimiliano Lotrecchiano con nota prot. regionale n. 638607 del 16/09/2013;
- c. che il Sig. Massimiliano Lotrecchiano ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 13/11/2012, agli atti del Settore Tutela Ambiente;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento Regionale n. 2/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R.C. n. 211/2011;
- D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R. n. 105/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. Di esprimere parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale integrato con la Valutazione d'Incidenza, su conforme giudizio della Commissione VIA – VI – VAS espresso nelle sedute del 09/07/2013 e del 24/09/2013, per il progetto di *“Realizzazione di un impianto eolico costituito da 1 aerogeneratore da 900 kw con cabina di trasformazione, piazzola di montaggio, strada di accesso (70 m circa), del cavidotto interrato e della cabina di consegna in loc. Case del Vetro nel Comune di Aquilonia (AV)”* da realizzarsi nel Comune di Rofrano (SA), proposto dal Sig. Massimiliano Lotrecchiano, residente nel Comune di Aquilonia (AV) alla Via della Pace 14, con le seguenti prescrizioni:
 - 1.1 adottare, in fase di cantiere, tutte le misure mitigazione previste dallo Studio di Incidenza Ambientale, ed in particolare periodica bagnatura dei tracciati interessati dal movimento terra, copertura dei cumuli di terreno, copertura dei carichi nei mezzi, pulizia ad umido degli pneumatici, impiego di barriere antipolvere, impiego di macchine munite di conformità CEE, impiego di materiali per il pronto intervento per gli eventuali sversamenti accidentali, costante monitoraggio di mezzi e macchinari al fine di individuare tempestivamente eventuali perdite di olii e carburanti;
 - 1.2 elaborare ed attuare, in fase di cantiere, un Programma di monitoraggio avifaunistico per verificare andamento, consistenza, qualità e ricchezza di specie di avifauna nidificante anche in aree di riferimento limitrofe a quella di intervento;
 - 1.3 svolgere i lavori al di fuori del periodo notturno e, comunque, attenersi alla regolamentazione prevista dalla normativa sui cantieri;
 - 1.4 svolgere i lavori al di fuori del periodo invernale e/o dei periodi di riproduzione e svernamento della fauna selvatica;

- 1.5 attuare, in fase di esercizio, il Programma di manutenzione previsto per l'impianto ed elaborare ed attuare un Programma di monitoraggio periodico per valutare l'efficacia degli interventi di ripristino della vegetazione e del reinserimento del cotico di superficie asportato nelle fasi di cantiere, nei 2 anni successivi alla realizzazione dell'impianto, con verifiche sui ripristini vegetazionali, apportando, se necessario, interventi correttivi idonei;
 - 1.6 elaborare ed attuare, in fase di esercizio, un Programma di monitoraggio per l'avifauna, in concerto con le autorità regionali, mirato durante le fasi critiche (riproduzione, migrazione, nidificazione) al fine di registrare l'impatto prodotto dall'intervento nell'area in esame. A seguito dei risultati del monitoraggio, potranno essere attuate alcune misure precauzionali quali la variazione della velocità di rotazione delle pale, l'arresto nei periodi critici (migrazione), l'installazione di dispositivi acustici o visivi al fine di ridurre la probabilità di eventuali collisioni con le popolazioni interessate;
 - 1.7 utilizzare per la cabina elettrica interna al campo eolico rivestimenti esterni consoni all'edilizia locale;
 - 1.8 ripristinare alle condizioni naturali tutti i suoli interessati alla realizzazione delle nuove opere viarie, delle piazzole di montaggio e degli adeguamenti stradali, lasciando in sito unicamente piste e piazzole di servizio sterrate;
 - 1.9 fiancheggiare la pista e la piazzola di servizio della torre eolica con siepi arboree di specie autoctone, al fine di facilitare l'integrazione ambientale degli interventi.
Si prescrive, altresì, la verifica – in sede di C.d.S. – di eventuali interferenze dovute ad altri impianti già autorizzati e da ubicarsi alla stessa località dell'impianto in oggetto.
2. CHE l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
 3. DI inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento *de quo*.
 4. DI trasmettere il presente atto:
 - al proponente Sig. Massimiliano Lotrecchiano, residente nel Comune di Aquilonia (AV) alla Via della Pace 14;
 - all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
 - alla Provincia di Avellino;
 - al Comune di Aquilonia (AV);
 - all'AGC 12 - Settore Regolazione dei Mercati con sede Via Porzio C.tro Dir.le IS. A/6 80100 Napoli.
 5. DI trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Avv. Simona Brancaccio