



Decreto Dirigenziale n. 147 del 30/01/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

D.P.R. 357/97 E S.M.I. - VALUTAZIONE DI INCIDENZA - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "COMPLETAMENTO IMPIANTI DI DEPURAZIONE IN LOC. OSPEDALE" DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI CASTELCIVITA (SA) - PROPOSTO DAL COMUNE DI CASTECIVITA (SA) - CUP 6374.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con D.G.R.C. n. 1216 del 23/03/2001 e successiva Delibera di G. R. n. 5249 del 31/10/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. che con D.P.G.R.C. n. 9 del 29/01/2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 1/2010 *"Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza"*;
- d. che con D.G.R.C. n. 324 del 19/03/2010 sono state emanate le *"Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania"* ;
- e. che con D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14/07/2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- f. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010"*;
- g. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - g.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - g.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- h. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- j. che, con D.P.G.R.C. n. 439 del 15.11.2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO

- a. che con richiesta acquisita al prot. regionale n. 525843 in data 09.07.2012 il Comune di Castelcivita (SA) ha presentato istanza di avvio della procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa al progetto "Completamento impianti di depurazione in loc. Ospedale nel Comune di Castelcivita (SA)";
- b. che, su specifica richiesta prot. regionale n. 548059 del 17.07.2012, il Comune di Castelcivita (SA) ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. regionale n. 621011 del 17.08.2012;
- c. che, su specifica richiesta prot. regionale n. 23755 del 11.01.2013, il Comune di Castelcivita (SA) ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. regionale n. 119147 del 18.02.2013 e n. 778399 del

13.11.2013;

- d. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazioni Ambientali – Autorità Ambientale della Direzione Generale 05 per l'Ambiente e l'Ecosistema, al gruppo istruttore costituito dalla Dott.ssa Emanuela Buonocore, dall'Arch. Mariano Iovine, dal Dott. Sergio Nardò e dal Dott. Renato Olivares, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;

RILEVATO

- a. che, detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 16.12..2013, ha deciso – sulla base delle risultanze dell'istruttoria svolta dal sopracitato gruppo – di esprimere parere favorevole di Valutazione d'Incidenza, raccomandando il rispetto delle seguenti misure di mitigazione previste nello studio di incidenza:
- non installazione di sistemi di ossigenazione rumorosi come le turbine superficiali o gli aeratori sommersi;
 - installazione di un sistema di ossigenazione costituito da compressori e dischi diffusori posti a fondo vasca di ossidazione;
 - installazione di compressori silenziati mediante appositi involucri;
 - confinamento dei compressori in un edificio tecnologico, a sua volta dotato di pannelli fonoassorbenti;
 - ridurre l'inquinamento residuo delle acque di scarico con la installazione di un sistema di abbattimento dell'escherichia coli (clorazione acque);
 - mitigare l'aspetto paesaggistico mediante la messa a dimora di una schermatura perimetrale realizzata con essenze arboree.
- Si prescrive inoltre la redazione di uno studio geologico di dettaglio asseverato da tecnico abilitato che dovrà attestare la compatibilità dell'intervento a farsi rispetto all'assetto idro-geo-morfologico dell'area di interesse come previsto dall'art. 31 delle Norme di Attuazione del Piano Autorità di Bacino Interregionale Fiume Sele per le aree classificate Putr5, al fine del rilascio del Parere di Compatibilità Geologica.
- b. che con nota prot. reg. n. 30690 del 16.01.2014, si è provveduto a comunicare al proponente l'esito della Commissione del 16.12.2013 così come sopra riportato;
- c. che il Comune di Castelcivita (SA) ha effettuato il versamento per le spese amministrative istruttorie, determinate con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010 pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, con versamento del 07.08.2012, agli atti della U.O.D. 07 Valutazioni Ambientali – Autorità Ambientale della Direzione Generale 05 per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI

- D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- D.G.R. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.
- Regolamento Regionale n. 1/2010;
- D.G.R. n. 324/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R. n. 406/2011;
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R. n. 238/2011;
- D.P.G.R. n. 105/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal gruppo Buonocore - Iovine - Nardò - Olivares, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. **DI** esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme giudizio della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 16.12.2013, relativamente al progetto "Completamento impianti di depurazione in loc. Ospedale nel Comune di Castelvita (SA)", richiedente il Comune di Castelvita (SA) - raccomandando il rispetto delle seguenti misure di mitigazione previste nello studio di incidenza:
 - non installazione di sistemi di ossigenazione rumorosi come le turbine superficiali o gli aeratori sommersi;
 - installazione di un sistema di ossigenazione costituito da compressori e dischi diffusori posti a fondo vasca di ossidazione;
 - installazione di compressori silenziati mediante appositi involucri;
 - confinamento dei compressori in un edificio tecnologico, a sua volta dotato di pannelli fonoassorbenti;
 - ridurre l'inquinamento residuo delle acque di scarico con la installazione di un sistema di abbattimento dell'escherichia coli (clorazione acque);
 - mitigare l'aspetto paesaggistico mediante la messa a dimora di una schermatura perimetrale realizzata con essenze arboree.Si prescrive inoltre la redazione di uno studio geologico di dettaglio asseverato da tecnico abilitato che dovrà attestare la compatibilità dell'intervento a farsi rispetto all'assetto idro-geomorfologico dell'area di interesse come previsto dall'art. 31 delle Norme di Attuazione del Piano Autorità di Bacino Interregionale Fiume Sele per le aree classificate Putr5, al fine del rilascio del Parere di Compatibilità Geologica.
2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previste per legge, ed a verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. **DI** inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto alla U.O.D. 07 Valutazioni Ambientali – Autorità Ambientale della Direzione Generale 05 per l'Ambiente e l'Ecosistema ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo.;
4. **DI** trasmettere il presente atto:
 - al Comune di Castelvita (SA);
 - all'Amministrazione Provinciale di Salerno;
 - all'A.R.P.A.C.
 - alla UOD 52 05 18 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno.
5. **DI** trasmettere il presente atto al Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

Dott. Michele Palmieri