



Decreto Dirigenziale n. 225 del 18/02/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "MIGLIORIE E MODIFICHE DEI SISTEMI DI ABBATTIMENTO AMBIENTALE - CENTRALE ELETTRICA SIPPIC - DA REALIZZARSI IN LOC. FONTANA DI MARINA GRANDE NEL COMUNE DI CAPRI (NA) - PROPOSTO DALLA SOC. SIPPIC S.P.A. - CUP 6373.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 *"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"*;
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. con delibera di G.R. n. 63 del 07/03/2013 è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- j. che, con D.P.G.R.C. n. 439 del 15.11.2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 525202 del 9.07.2012, la Soc. SIPPIC Spa, con sede in Napoli alla via G. Rossini n. 22 80128, ha trasmesso istanza di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, relativa al progetto "Migliorie e modifiche dei sistemi di abbattimento ambientale - Centrale Elettrica SIPPIC - da realizzarsi in loc. Fontana di Marina Grande nel Comune di Capri (NA);
- b. che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito da Ragucci - Taddeo, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- c. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione VIA – VI – VAS, che, nella seduta del 12.09.2013, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo – di escluderlo dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale con le seguenti prescrizioni:

- di assicurare, in fase di realizzazione dei lavori, che l'impresa appaltatrice dei lavori adotti tutti gli accorgimenti tecnici nonché di gestione del cantiere, atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri, anche mediante il lavaggio delle ruote dei mezzi pesanti all'uscita delle aree di cantiere mediante idonei dispositivi, la chiusura dei cassoni degli autocarri per il trasporto dei materiali di smontaggio dei gruppi di elettrogeneratori, canne fumarie dei 16 camini e di tutto il materiale derivante dai lavori da eseguirsi per realizzare le migliorie e le modifiche della Centrale elettrica;
- di continuare, ai fini del miglioramento ambientale, nella sostituzione degli impianti di elettrogeneratori vetusti con impianti di nuova generazione;
- di svolgere, a lavori eseguiti, una ulteriore attività di rilievi fonometrici al fine di verificare l'effettiva riduzione dei livelli di rumorosità;
- di adottare tutte le cautele per impedire la formazione e la dispersione delle polveri;
- di effettuare controlli annuali per verificare l'integrità e la tenuta dei pozzetti e delle vasche che costituiscono la rete di scarico dei reflui;
- di prevedere controlli e manutenzioni ogni anno degli elettrogeneratori;
- di acquisire i rinnovi delle autorizzazioni, pareri nulla-osta scaduti o prossimi alla scadenza per l'esercizio della Centrale elettrica;
- di osservare tutte le indicazioni dettate nelle autorizzazioni, pareri nulla-osta dagli Enti ed Amministrazioni titolari di vincoli gravanti sull'area;
- di adottare tutte le precauzioni a salvaguardia della pubblica e privata incolumità senza usare procedimenti e/o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora ed il paesaggio;

La Commissione inoltre prescrive:

- in relazione al punto 7 della relazione istruttoria di procedere al rinnovo della concessione demaniale per il mantenimento delle condotte, che risulta scaduto sin dal 2004;
- la messa in esercizio deve essere preceduta dalla messa in sicurezza del costone incombente, dato che dalla cartografica trasmessa risulta a rischio R4;

RILEVATO:

- a. che con nota prot. regionale n. 741855 del 28.10.2013, la Soc. SIPPIC ha chiesto chiarimenti e osservazioni in relazione alla sotto riportata prescrizione contenuta nel parere espresso in data 12.09.2013:
la messa in esercizio deve essere preceduta dalla messa in sicurezza del costone incombente, dato che dalla cartografica trasmessa risulta a rischio R4;
- b. che sulla base dell'esame delle osservazioni e chiarimenti, richiamati nell'ultimo punto considerato, nella seduta del 8.01.2014, la Commissione VIA – VI – VAS, conferma il parere espresso nella seduta del 12.09.2013 e accogliendo la richiesta del proponente, elimina la prescrizione riguardante la messa in sicurezza del costone in quanto non pertinente, e in merito al rinnovo della concessione demaniale inviare sollecito alla Capitaneria del Porto di Napoli per il relativo rinnovo;
- c. che la Soc. SIPPIC Spa ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°683/2010, mediante versamento del 26.10.2012, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento Regionale n. 2/2010;

- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R.C. n. 211/2011;
- D.G.R.C. n. 406/2011e ss.mm.ii.;
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R. n. 63/2013;
- D.P.G.R. n. 439/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal gruppo istruttore Ragucci – Taddeo.

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. DI escludere dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, su conforme giudizio della Commissione VIA – VI – VAS, espresso nelle sedute del 12.09.2013 e 8.01.2014, il progetto "Migliorie e modifiche dei sistemi di abbattimento ambientale - Centrale Elettrica SIPPIC - da realizzarsi in loc. Fontana di Marina Grande nel Comune di Capri (NA), proposto dalla Soc. SIPPIC Spa, con sede in Napoli alla via G. Rossini n. 22 80128, con le seguenti prescrizioni:
 - di assicurare, in fase di realizzazione dei lavori, che l'impresa appaltatrice dei lavori adotti tutti gli accorgimenti tecnici nonché di gestione del cantiere, atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri, anche mediante il lavaggio delle ruote dei mezzi pesanti all'uscita delle aree di cantiere mediante idonei dispositivi, la chiusura dei cassoni degli autocarri per il trasporto dei materiali di smontaggio dei gruppi di elettrogeneratori, canne fumarie dei 16 camini e di tutto il materiale derivante dai lavori da eseguirsi per realizzare le migliorie e le modifiche della Centrale elettrica;
 - di continuare, ai fini del miglioramento ambientale, nella sostituzione degli impianti di elettrogeneratori vetusti con impianti di nuova generazione;
 - di svolgere, a lavori eseguiti, una ulteriore attività di rilievi fonometrici al fine di verificare l'effettiva riduzione dei livelli di rumorosità;
 - di adottare tutte le cautele per impedire la formazione e la dispersione delle polveri;
 - di effettuare controlli annuali per verificare l'integrità e la tenuta dei pozzetti e delle vasche che costituiscono la rete di scarico dei reflui;
 - di prevedere controlli e manutenzioni ogni anno degli elettrogeneratori;
 - di acquisire i rinnovi delle autorizzazioni, pareri nulla-osta scaduti o prossimi alla scadenza per l'esercizio della Centrale elettrica;
 - di osservare tutte le indicazioni dettate nelle autorizzazioni, pareri nulla-osta dagli Enti ed Amministrazioni titolari di vincoli gravanti sull'area;
 - di adottare tutte le precauzioni a salvaguardia della pubblica e privata incolumità senza usare procedimenti e/o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora ed il paesaggio;

La Commissione inoltre prescrive:

- in relazione al punto 7 della relazione istruttoria di procedere al rinnovo della concessione demaniale per il mantenimento delle condotte, che risulta scaduto sin dal 2004, inviando sollecito alla Capitaneria del Porto di Napoli;
2. CHE l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
 3. DI inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto alla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento *de quo*.

4. DI trasmettere il presente atto al proponente e all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006
5. DI trasmettere il presente atto al Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

Dott. Michele Palmieri