



Decreto Dirigenziale n. 438 del 26/03/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "PARCO EOLICO COMPOSTO DA 11 AEROGENERATORI DELLA POTENZA COMPLESSIVA DI 33 MW" DA REALIZZARSI IN LOC. CAMPANARO NEL COMUNE DI CASTELVETERE IN VALFORTORE (BN) - PROPOSTO DALLA SOC. C&C ENERGY SRL. - CUP 4541.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 *"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"*;
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. con delibera di G.R. n. 63 del 07/03/2013 è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- j. che, con D.P.G.R.C. n. 439 del 15.11.2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a) che con richiesta acquisita al prot. reg. n.443512 del 7.06.2011, la Soc. C&C Energy, con sede in Albanella (SA) in Via Provinciale n. 5 Matinella 84044, ha trasmesso istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Integrata con la Valutazione di Incidenza, relativa al progetto "parco eolico composto da 11 aerogeneratori della potenza

complessiva di 33 MW" da realizzarsi in loc. Campanaro nel Comune di Castelvetro in Valfortore (BN);

- b) che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito da Santangelo - Minulli, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- c) che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 24.01.2013, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo istruttore - di esprimere parere negativo di compatibilità ambientale e di Valutazione di Incidenza, in quanto:
- La realizzazione del parco eolico comporta ampliamento di strade esistenti, realizzazione di strade ex novo senza considerare il problema della capacità, dei raggi di curvatura e di pendenza delle strade;
 - Non si rinviene la presenza di elaborati progettuali che riportino l'ubicazione dei punti di adeguamento e di realizzazione della viabilità esistente in relazione anche all'assetto morfologico dell'area;
 - Gli interventi di rinverdimento per il ripristino delle condizioni ambientali originarie sono condizionati da tempi lunghi;
 - Dagli elaborati progettuali presentati non si evince la distanza dagli altri parchi eolici presenti nell'area;
 - Non viene considerata nessuna misura compensativa per l'utilizzazione di suolo dovuto all'attraversamento di aree soggette a vincoli ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004;
 - Dallo studio del rischio archeologico si evince la presenza di aree a rischio basso e medio per le possibili presenze del passato ma non si ritrova alcuna indicazione grafica e/o descrittiva sull'interazione con il parco eolico e/o il tracciato del cavidotto interrato;
 - Gli aereogeneratori nn. 5 e 10 ricadono in aree a rischio da frana moderato e l'elettrodotto interrato attraverserà aree a rischio da frana medio e moderato; in merito a ciò nulla viene riportato negli elaborati progettuali;
 - La relazione geologica, anche dopo la richiesta di integrazione, non soddisfa i requisiti di cui all'art. 23, comma 1 e all'art. 5, comma 1, lettera h) del Dlgs 152/2006 ovvero quelli relativi alla progettazione definitiva;
 - Nulla viene riportato in merito alla generazione di vibrazioni da parte degli aerogeneratori;
 - Manca un piano di monitoraggio che interessi la fauna
- Inoltre la valutazione di aspetti importanti come i CEM non è stata effettuata così come prescritto per legge (All. 4 DM 10.09.2010) almeno un anno prima dalla presentazione dell'istanza ma soltanto in seguito alla richiesta di integrazioni avanzata dal settore Tutela con nota prot. 981193 del 27.12.2011; ancora gli aspetti idrogeologici dell'area di imposta degli aerogeneratori sono trattati in modo preliminare e non come si dovrebbe ad un progetto definitivo; la relazione acustica inviata quale integrazione atti non si presenta completa degli elaborati indicati nell'indice, nulla viene indicato circa la valutazione delle vibrazioni;
- d) che la U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, con nota prot. reg. n. 158116 del 4.03.2013, ha provveduto a comunicare alla Società proponente l'esito della Commissione del 24.01.2013, così come sopra riportato;
- e) che con nota prot. reg. n. 232430 del 02.04.2013, la Soc. C&C Energy ha trasmesso osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, integrate con nota prot. reg. n. 329416 del 10.05.2013;

RILEVATO:

- a) che detto progetto è stato riproposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 9.01.2014, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo istruttore e delle osservazioni - di esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale e di Valutazione di

Incidenza, con la prescrizione di realizzare in fase esecutiva quanto prescritto dall'art. 26 del DPR 207/2010 così come da programma di indagini allegato alle controdeduzioni trasmesse.

- b) Che l'impianto per il quale la Commissione ha espresso – nella seduta del 9.01.2014 – parere favorevole di compatibilità ambientale, ricade sui terreni del Comune di Castelvete in Valfortore (BN), come di seguito individuati mediante coordinate WGS84:

PALA N.	Comune	Foglio	P.IIa	EST	NORD
1	Castelvete in VF	24	224	494109	4585858
2	Castelvete in VF	24	273	493500	4585740
3	Castelvete in VF	33	106	493563	4585456
4	Castelvete in VF	33	9	493628	4585144
5	Castelvete in VF	33	8	493458	4584849
6	Castelvete in VF	36	41	493813	4584664
7	Castelvete in VF	33	9	493877	4584994
8	Castelvete in VF	33	69	494316	4585095
9	Castelvete in VF	34	332	494732	4585283
10	Castelvete in VF	33	98	494323	4585331
11	Castelvete in VF	32	93	492837	4585002
Cabina di smistamento	Castelvete in VF	32	93		
Sottostazione C&C Energy	Foiano di Val Fortore	37	65		

gli aerogeneratori saranno collegati con un cavidotto interrato, mentre all'esterno del parco si realizzerà un elettrodotto aereo fino alla sottostazione di Foiano in Val Fortore.

- c) che la Soc. C&C Energy ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 7.06.2011, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale integrato con la Valutazione di Incidenza;

VISTI:

- D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento Regionale n. 2/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R.C. n. 211/2011;
- D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R. n. 63/2013;
- D.P.G.R. n. 439/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal gruppo istruttore Santangelo - Minulli.

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. DI esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale integrato con la Valutazione di Incidenza, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 9.01.2014, per il progetto "parco eolico composto da 11 aerogeneratori della potenza complessiva di 33 MW" da realizzarsi in loc. Campanaro nel Comune di Castelvete in Valfortore (BN), proposto dalla Soc. C&C Energy, con sede in Albanella (SA) in Via Provinciale n. 5 Matinella 84044, con la prescrizione di realizzare in fase esecutiva quanto prescritto dall'art. 26 del DPR 207/2010 così come da programma di indagini allegato alle controdeduzioni trasmesse.
2. Che l'impianto per il quale la Commissione ha espresso – nella seduta del 9.01.2014 – parere favorevole di compatibilità ambientale, ricade sui terreni del Comune di Castelvete in Valfortore (BN), come di seguito individuati mediante coordinate WGS84:

PALA N.	Comune	Foglio	P.IIa	EST	NORD
1	Castelvete in VF	24	224	494109	4585858
2	Castelvete in VF	24	273	493500	4585740
3	Castelvete in VF	33	106	493563	4585456
4	Castelvete in VF	33	9	493628	4585144
5	Castelvete in VF	33	8	493458	4584849
6	Castelvete in VF	36	41	493813	4584664
7	Castelvete in VF	33	9	493877	4584994
8	Castelvete in VF	33	69	494316	4585095
9	Castelvete in VF	34	332	494732	4585283
10	Castelvete in VF	33	98	494323	4585331
11	Castelvete in VF	32	93	492837	4585002
Cabina di smistamento	Castelvete in VF	32	93		
Sottostazione C&C Energy	Foiano di Val Fortore	37	65		

gli aerogeneratori saranno collegati con un cavidotto interrato, mentre all'esterno del parco si realizzerà un elettrodotto aereo fino alla sottostazione di Foiano in Val Fortore.

3. CHE l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura;
4. DI inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto alla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento *de quo*;
5. DI trasmettere il presente atto al proponente e all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;

6. DI trasmettere il presente atto al Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

Dott. Michele Palmieri