

Provincia di Caserta Settore Attività Produttive Servizio Energia DECRETO DIRIGENZIALE n. 7 del 4 giugno 2014: Modifica non sostanziale al Decreto Dirigenziale n. 22 del 6.12.2012: società SANTA MARIA DELLA FOCE- Autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs 387/03 alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di cogenerazione da biomassa per la produzione di energia elettrica e relative opere connesse della potenza di Kw 999,00 nei comuni di S. Maria La Fossa e San Tammaro.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

PREMESSO CHE:

- la Soc. S. Maria Della Foce srl ,rappresentata dal Sig. Gennaro Cascella, ai sensi ex art.12 D.Lgs 387/03 è stata autorizzata da questa Provincia, con Decreto Dirigenziale N.22 del 6 dicembre 2012, alla costruzione ed esercizio di un impianto di alimentato a biomassa agricola della potenza di 999,0 Kwe, da realizzarsi nei Comuni di S. Maria La Fossa, , su terreno riportato in catasto al foglio 8 p.lla 146 e San Tammaro foglio 5 p.lla 45;
 - la società suindicata, con nota del 6.3.2014 , acquisita al protocollo di questo Ente in data 14.3.2014 n. 28909, ha chiesto una variante non sostanziale per l'impianto di cui alla predetta autorizzazione;
 - tale variante prevede piccole modifiche dimensionali, nonché migliore distribuzione dei locali;
 - dall' esame degli elaborati tecnici che di seguito si riportano :
 - a. Relazione;
 - b. Elaborato V1 Inquadramento urbanistico generale su CTR con localizzazione Layout impianto e opere connesse;
 - c. Elaborato V2 Layout di impianto e opere connesse riportato su estratto catastale;
 - d. Elaborato V3 Layout e planimetrie di dettaglio Stato autorizzato con DD 22/12, Stato di sovrapposizione, Stato di Variante al DD 22/12;
 - e. Elaborato V4 Componenti oggetto di variante;
 - f. Elaborato V5 Schema di flusso dell'impianto
- si evince che la variante stessa :
- 1) non incide sulle volumetrie tecniche, al contrario le stesse subiscono una leggera diminuzione rispetto a quelle autorizzate;
 - 2) non altera le sagome degli elementi;
 - 3) non viola le prescrizioni di cui al Decreto autorizzativo n.22/12;
 - 4) non muta i parametri urbanistici/edilizi;
 - 5) non muta le caratteristiche dell'intervento;
 - 6) non adotta un sistema costruttivo diverso rispetto al progetto autorizzato;

CONSIDERATO CHE:

per quanto detto, ritenendo la modifica, proposta dalla Società S. Maria Della Foce srl, non sostanziale e non ravvisando, quindi, la necessità di una nuova autorizzazione ai sensi ex art.12 D.Lgs 387/03 per tali variazioni

DECRETA

- Approvare la variante non sostanziale proposta dalla Società. S. Maria Della Foce srl, con sede legale in via Sarno Striano n, 32 SARNO (SA) Partita I.V.A. 04966850655, per l'impianto alimentato a biomassa della potenza di Kw 999,0 da realizzarsi nei Comuni di S. Maria La Fossa, su terreni riportati al catasto al foglio 8 p.lla 146 e, San Tammaro su terreni riportati al catasto al foglio 5 p.lla 45 con disponibilità giuridica della società, autorizzato con D.D. n.22 del 6.12.2012, come da elaborati tecnici di cui sopra riportati;
- Fare salvo tutto quanto previsto nel richiamato Decreto Dirigenziale n. 22 del 6.12.2012 e non modificato con il presente provvedimento.
- Notificare il presente atto ai sensi di legge per diretto interesse al proponente e per conoscenza alle amministrazioni coinvolte nel procedimento.
- Riconoscere avverso il presente decreto facoltà di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, di ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini rispettivamente di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica dello stesso.
- Inviare copia del Decreto de quo all'Albo Pretorio di questa Provincia ed al Bollettino Ufficiale della Regione Campania, per la pubblicazione senza gli allegati tecnici che sono disponibili presso il Settore Attività Produttive - Servizio Energia - di questa Provincia.

dott. Francesco Paolo De Felice