

Planimetria catastale



Scala 1 : 10.000

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

LEGENDA	
	Linea in cavo interrato di m 15 del tipo AI 3x1x185 mm² da realizzare
	Linea in cavo interrato di km 5,5 del tipo AI 3x1x185 mm² da realizzare da cabina utente a cabina di consegna
	Linea esistente "S. CIPRIANO"
	Confine proprietà
	Locale ENEL, misura e consegna DG 2092
	Locale utente DG 2092

REGIONE CAMPANIA
COMUNE DI SANTA MARIA LA FOSSA
Provincia di Caserta

PROGETTO ESECUTIVO DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE ENERGETICA RINNOVABILE SOLARE TERMODINAMICA DI POTENZA PARI A 1,2 MWp NEL COMUNE DI SANTA MARIA LA FOSSA (CE) IN LOCALITA' "TORRE FIORILLO" N.C.T.Fg 27 p.lle 62, 64, 68, 111, 112, 5001

PROGETTO ESECUTIVO

Tracciato linea di connessione con sezione degli scavi, scomparto di consegna, particolare locale per la consegna e impianto di terra

Livello progettazione	Richiesta allacciamento -GOAL	Tipo documento	N° elaborato	N° foglio	Totale fogli	NOME FILE	DATA	SCALA
PE	T0619591		01			Tav.A14a.pdf	Agosto 2013	
TAVOLA	REV	DATA	DESCRIZIONE			ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
A14a								

Progettazione:



PROTO CONSULTING S.R.L.
Sede legale ed uffici:
80121 Napoli (NA) - Riviera di Chiaia n°278
Tel +39 081 0607954 - Fax +39 081 19361324
P.IVA:03911441214

IL RESPONSABILE TECNICO
arch. Luigi Vartuli

IL TECNICO
ing. Alfredo Stompanato

IL DIRETTORE TECNICO
arch. Maddalena Proto

Gestore della rete elettrica:

Il richiedente:



PROTO POWER S.R.L.
80121 Napoli (NA) - Riviera di Chiaia n°278
Tel +39 081 0607954 - Fax +39 081 19361324
P.IVA:06806821217 - R.E.A. 777006
L'amministratore