

Oggetto: Giunta Regionale della Campania – Dipartimento delle politiche territoriali – Direzione generale per i lavori pubblici e Protezione Civile Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Caserta con sede in Caserta, Via Cesare Battisti 30

Ing. Luca Faedo in qualità di Legale Rappresentante della Società Dotto S.r.l

Avviso – Autorizzazione Definitiva a Sanatoria alla Costruzione ed esercizio di linea elettrica MT in cavo interrato, per connessione impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nei territori dei Comuni di Ciorlano (CE) e Capriati al Volturno (CE) –

SI RENDE NOTO

che con istanza diretta alla Direzione Generale - Lavori Pubblici e Protezione Civile - Genio Civile di Caserta, Presidio Protezione Civile il sottoscritto Ing. Luca Faedo in qualità di legale rappresentante della Dotto S.r.l. **sta chiedendo l'autorizzazione definitiva a Sanatoria** alla costruzione e l'esercizio della linea elettrica MT in oggetto, ai sensi dell'art. 111 del T.U. sulle Acque ed Impianti elettrici di cui al R.D. 11/12/1933 n°1775 e s.m.i., dell'art.52 sexies del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii. e della Legge Regionale n°15 del 26/07/2002 e che l'elettrodotto ed i relativi lavori siano riconosciuti di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

La costruzione dell'impianto elettrico ha uno sviluppo di 13.457ml in cavo interrato in M.T. ed ha interessato i territori dei Comuni di Ciorlano e Capriati al Volturno (CE).

La linea realizzata presenta le seguenti caratteristiche:

- Corrente alternata trifase – frequenza 50 Hz;
- Tensione di esercizio di 20KV.

L'impianto è stato progettato e realizzato nel rispetto del R.D 1775/1933, delle norme CEI, della legge 28/06/1986 n°339 e del Regolamento di esecuzione del D.M. dei LL.PP. del 21/03/1988 N°449 e ss.mm.ii., nonché della Legge N°36 del 22/02/2001, e al D.P.C.M. del 8/07/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, ai campi elettrici e magnetici".

La presente pubblicazione è seguita per gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità da inserire nell'emittente Decreto Regionale di Autorizzazione a sanatoria.

L'originale della domanda ed i documenti allegati saranno depositati presso la Direzione Generale, Lavori Pubblici, Protezione Civile, Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile Caserta, a disposizione di chiunque ne abbia interessi, nelle ore di ufficio, per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.).

Analogo avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio dei Comuni di Ciorlano (CE) e Capriati al Volturno (CE) interessato dall'impianto, il su detto **Rende Noto** sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.).

Ai sensi dell'art. 112 del T.U. n. 1775/33 le opposizioni, le osservazioni e, comunque, le condizioni cui dovrà essere eventualmente vincolata la richiesta di autorizzazione dovranno essere presentate dagli aventi interesse e dagli Enti, alla Direzione Generale Lavori Pubblici, Protezione Civile, Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile Caserta, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Dotto S.r.l

Il legale rappresentante
Ing. Luca Faedo