

L'e-distribuzione S.p.A. – Infrastrutture e Reti Italia - Area Sud - Sviluppo Rete Campania – Progettazione Lavori – Centro Progettazione Lavori Napoli – con sede in Napoli, Via Galileo Ferraris, C.F. n°05779711000.

OGGETTO: Legge Regionale n° 16 del 22/06/2017 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - D.P.R. n° 327 del 08/06/2001 e successive modifiche ed integrazioni - Legge Regionale n° 15 del 26/7/2002.

Costruzione di un nuovo tronco di linea elettrica MT/BT aerea ed interrata in percorrenza longitudinale della strada comunale Quindici Pratelle per fornitura Cliente "Graziano Adriana" in località "Mulini" nel tenimento del Comune di Quindici (AV).

Pratica Ardesia: 1123996

RENDE NOTO

che con istanza Prot. E-DIS - 0396574 del 25/06/2019, diretta al Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, ha chiesto, ai sensi degli artt. 4, 5 e 8 della L. R. n. 16 del 22/06/2017, ai sensi dell'art. 111 e segg. del T.U. sulle Acque ed Impianti Elettrici di cui al R.D. 11.12.1933 n° 1775 e successive modifiche, degli artt. 87 e 88 del D.P.R. 24.07.1977 n° 616, dell'art. 14 comma 4 bis della Legge 08/08/1992 n° 359, della Legge Regionale n°15 del 26/07/2002 e del D.P.R. n° 327 del 08/06/2001 – Titolo III - Capo II – artt. 52 bis e segg. così come integrati dal D.L. 27/12/2004 n° 330 -, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto elettrico in oggetto, con dichiarazione di pubblica utilità, nonché l'urgenza ed l'indifferibilità.

Il Responsabile del procedimento è il geom. Giovanni Mazzariello, come da nota della Regione Campania prot. 2019.0453396 del 17/07/2019, funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4 (Legge 241/90) del Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino - Area Generale di Coordinamento della Regione Campania, sito in Via Roma, 1 - 83100 AVELLINO.

Gli Uffici presso cui si può prendere visione del progetto e della relativa domanda sono:
REGIONE CAMPANIA - Settore Provinciale del Genio Civile - Via Roma, 1 - 83100 AVELLINO

(nei giorni del martedì, mercoledì e venerdì (esclusi i festivi), dalle ore 10:00 alle ore 13:00);

COMUNE DI QUINDICI (AV) – Ufficio Tecnico e Urbanistica – Piazza Municipio, 1 - 83020 QUINDICI
(nei giorni e negli orari di apertura degli uffici al pubblico);

Questa Società dichiara in osservanza all'art. 52 quater comma 5 del D.P.R. n° 327 del 08/06/2001, l'impianto elettrico è amovibile per cui non verrà apposto il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalla costruzione dell'impianto elettrico bensì la costituzione della servitù coattiva ai sensi dell'art. 52 octies della stessa Legge. Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, verrà comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 52 ter del D.P.R. 327/2001, ai proprietari delle aree interessate dal tracciato dell'elettrodotto. Il numero dei destinatari interessati dall'iter per la dichiarazione di pubblica utilità è inferiore a 20, per cui si darà corso alla informativa in materia secondo avviso personale e/o qualora non sia possibile per irreperibilità o assenza degli stessi si procederà secondo quanto disposto dall'art. 52 ter comma 2 del D.P.R. n° 327/2001.

La costruzione dell'impianto elettrico, da autorizzare e realizzare con urgenza, si rende necessaria per poter allacciare il Cliente "Azienda Agricola Graziano Adriana" alla rete di distribuzione nel Comune di Quindici (AV).

L'impianto elettrico, della lunghezza totale di circa ml. 2.105,00 (linea MT sviluppo complessivo di ml. 1565,00, di cui ml. 1500,00 in cavo interrato e ml. 65,00 in cavo aereo – linea BT sviluppo complessivo di ml. 540 in cavo interrato), è il più idoneo dal punto di vista tecnico ambientale tenuto conto dello stato dei luoghi, delle linee elettriche esistenti nonché dell'ubicazione del punto di consegna. Si precisa che la linea elettrica interferisce n. 2 volte con il corso d'acqua Rio Quindici (prima con un tratto di linea elettrica in cavo aereo, per una lunghezza di circa 65 metri, e successivamente con un tratto di linea in cavo interrato staffato al ponte presente lungo il percorso, per una lunghezza di circa 18 metri).

L' elettrodotto aereo e la relativa fascia di asservimento (metri 4 per il tratto in cavo aereo MT) andrà ad interessare fondi privati nel Comune di Quindici (AV) distinti in catasto: Foglio 5 part.IIa 897 e Foglio 6 part.IIa 1009.

La cabina Mini-Box di trasformazione MT/BT sarà installata nel foglio 13 particella 307.

L'impianto presenta le seguenti caratteristiche:

1. corrente alternata trifase frequenza 50 Hz;

2. tensione di esercizio 380 Volt;
3. sviluppo impianto di ml 2105,00, così costituito:
 - a. linea MT lunghezza totale ml. 1565,00 (ml. 1500,00 circa in cavo interrato e ml. 65,00 circa in cavo aereo);
 - b. Linea BT in cavo interrato per ml. 540,00;
4. installazione di n°2 sostegni monostelo;
5. cavo MT:
 - a. Linea MT interrata: cavo tripolare ad elica visibile, con conduttori di alluminio di sezione 3x(1x185), con isolamento in polietilene reticolato (XLPE);
 - b. Linea MT aerea: cavo tripolare ad elica visibile, con conduttori di alluminio di sezione 3x35+1x50, con isolamento in polietilene reticolato (XLPE) e fune portante di acciaio rivestito di alluminio diametro 9 mm;
6. cavo BT per la linea elettrica interrata: quadripolare in alluminio ad elica visibile del tipo 3x150+95N isolato con polietilene reticolato (XLPE).

Ai fini degli art. 7 ed 8 della Legge n. 241/90 e con riferimento al D.P.R. n.327/01 questa Società, interessando aree di proprietà privata di cui al piano particellare allegato al progetto, ai fini della procedura d'imposizione coattiva di servitù, provvederà a dare corso agli adempimenti per l'avvio del procedimento.

Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, questa Società chiede che sia indetta ai sensi dell'art. 52 quater del D.P.R. n° 327/01 a cura di codesto Settore del Genio Civile, una Conferenza di Servizi agli effetti del Capo IV dell'art.14 della Legge 7/8/1990 n. 241 e successive integrazioni, con l'interessamento in particolare degli Enti di cui all'art.120 del T.U. n.1775/1933 nonché di tutte le Autorità preposte alla tutela del Territorio.

Con riferimento alla Legge n° 186 del 01/03/68, l'impianto sarà realizzato nell'osservanza della Legge n° 339 del 28/06/1986 ed al Regolamento di Esecuzione del Ministro LL.PP. n° 28 del 21/03/1988 e successive modifiche. Lo stesso sarà inoltre conforme alla Legge 22/02/2001 n° 36 ed al Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 08/07/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 HZ) generati dagli elettrodotti.

Analogo avviso è pubblicato ai sensi dell'art. 111 del T.U. 11/12/1933 n° 1775 all'Albo Pretorio del Comuni di QUINDICI (AV), interessato dall'impianto, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC).

Ai sensi dell'art. 112 del T.U. 11.12.1933 n° 1775 le opposizioni, le osservazioni e, comunque, le condizioni cui dovrà essere eventualmente vincolata la chiesta autorizzazione dovranno essere presentate dagli aventi interesse e dagli Enti al Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

La presente pubblicazione è eseguita per gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, da inserire nell'emittente Decreto Regionale di Autorizzazione.

Carlo ARTUSO
Un Procuratore

Il presente documento e' sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico e' effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.