Spett.le
Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e Rifiuti
Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali
STAFF Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali
staff.501792@pec.regione.campania.it

p.c.

Spett.le
Regione Campania – U.O.D.
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
uod.501707@pec.regione.campania.it

Spett.le
Comune di San Tammaro
protocollo@pec.comune.santammaro.ce.it

Spett.le
Provincia di Caserta
Settore Ambiente, Ecologia e Gestioni Rifiuti
protocollo@pec.provincia.caserta.it
settoreambiente.ecologia@pec.provincia.caserta.it

Oggetto: **CUP 8394 - Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27bis D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al progetto *"Landfill mining discariche Maruzzella 1 – 2 e rifunzionalizzazione piazzole con attività no food nel Comune di San Tammaro (CE) – Proponente Provincia di Caserta"* – Comunicazione ai sensi dell'art. 27bis comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. RISCONTRO**

In riscontro alla comunicazione di cui all'oggetto, trasmessa a questo Ente in data 23/06/2020, acquisita in pari data al prot. n. 11582, ed in relazione alle specifiche competenze di questo Ente Idrico Campano in materia di scarichi in pubblica fognatura,

- vista la documentazione trasmessa;
- rilevato che gli scarichi prodotti dalla Ditta di cui all'oggetto, come rappresentato nella relazione tecnica e nella planimetria allegata, riguardano:
  a) le acque reflue industriali di processo/percolato per piazzole stoccaggio rifiuti, invaso discarica, biofiltri, irrigazione piazzole no food ed aree verdi, acque antincendio che vengono recapitate in un pozzo industriale preesistente;
  b) le acque meteoriche, insistenti sulle aree impermeabilizzate non operative (quale invaso di discarica, piazzole per lo stoccaggio e trattamento rifiuti, campi di coltivazione no food) che saranno raccolte e smaltite come rifiuti liquidi se non utilizzabili altrimenti all'interno dell'impianto;

fonte: http://burc.regione.campania.it

c) le acque provenienti dai servizi igienici dello stabilimento che confluiscono in una vasca a tenuta svuotata periodicamente;

- preso atto che gli scarichi delle acque reflue provenienti dallo stabilimento in parola non avvengono in pubblica fognatura ma in vasca a tenuta e sul suolo;
- visto che nella planimetria allegata all'istanza non è indicato nessun punto di scarico nella pubblica fognatura;
- considerato che questo Ente Idrico Campano non è competente al rilascio di autorizzazione/nulla osta, pareri in ordine a scarichi che non avvengono in pubblica fognatura;

tutto ciò premesso, ed in ragione di quanto sopra rappresentato,

si comunica

che, risultando assenti scarichi in pubblica fognatura, questo Ente Idrico Campano non ha competenza in merito al procedimento in oggetto.

A margine si segnala che, laddove presente nel raggio di 200 m una fognatura pubblica recapitante in un impianto di depurazione, la Ditta è tenuta a collegarsi alla suddetta rete fognaria per lo scarico dei reflui provenienti dall'attività in parola, se non sussistono particolari problematiche di natura tecnica (sollevamenti, attraversamenti critici, etc.) che rendono di difficile realizzazione tale collegamento.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Nicodemo Zavaglia

Il Dirigente del Settore Autorizzazioni
Ing. Francesco Petrosino

fonte: http://burc.regione.campania.it