



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e
 dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

RAPPORTO FINALE

1) DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

Gli impianti fotovoltaici, alla luce del continuo sviluppo di nuove tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili, rappresentano oggi una realtà concreta in termini di disponibilità di energia elettrica soprattutto in aree geografiche come quella interessata dal progetto in trattazione che, grazie alla loro particolare vocazione, sono in grado di garantire una sensibile diminuzione del regime di produzione delle centrali termoelettriche tradizionali, il cui funzionamento prevede l'utilizzo di combustibile di tipo tradizionale (gasolio o combustibili fossili).

Pertanto, il servizio offerto dall'impianto in esame consiste nell'aumento della quota di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile e nella conseguente diminuzione delle emissioni in atmosfera di anidride carbonica dovute ai processi delle centrali termoelettriche tradizionali.

Per valutare quantitativamente la natura del beneficio ambientale, possono essere considerati i valori specifici delle principali emissioni associate alla generazione elettrica tradizionale e sulla scorta di tali valori, in relazione alla producibilità prevista per l'impianto proposto, è possibile riassumere le prestazioni associabili al parco fotovoltaico in progetto.

In particolare, il progetto ha previsto la valorizzazione del potenziale energetico della risorsa rinnovabile presente nel territorio e la sua capacità di sostituzione delle fonti fossili:

- Produzione totale annua 34.360.740 kWh/anno;
- FAMIGLIE eq. SERVITE DA ENERGIA RINNOVABILE: 19.856 famiglie/anno, ovvero circa 50.000 Abitanti eq serviti in 30 anni di vita utile dell'impianto;
- ENERGIA PRIMARIA RISPARMIATA: 6.977 tonnellate equivalenti di petrolio all'anno (TEP/anno), ovvero 1.527.772 barili (7.288.174.584 litri) eq. di petrolio in 30 anni di vita utile dell'impianto;
- EMISSIONI EVITATE DI GAS SERRA: 17.075,00 tonnellate CO2/anno;
- Riduzione emissioni SO2 31.64 t/anno circa; - Riduzione emissioni NO2 19.12 t/anno circa;
- Riduzioni Polveri 1 t/anno circa. - STIMA COSTI EVITATI di petrolio e CO2: € 3.743.637/anno Il Progetto si svilupperà su circa 37 ettari, con moduli fotovoltaici tipo "LONGI solar - LR4-72HBD 425M", con tecnologia Monocristallina e contestualmente Bifacciale, raggiungendo una elevata efficienza di conversione prossima al 20% (su 1.000 watt "irraggiati" in un metro quadrato dal sole, un pannello fotovoltaico riesce mediamente a trasformare in corrente elettrica circa il 20%)

In sintesi, l'impianto fotovoltaico sarà realizzato con le seguenti caratteristiche:

- 45.600 moduli fotovoltaici (Pannelli Fotovoltaici da 425Wp, disposti su due file con orientamento Est-Ovest);
- 1.520 stringhe (stringhe composte da 30 moduli);
- Distanza tra gli assi delle file di pannelli: 12,00m;
- 8 Cabine di trasformazione e smistamento;
- 1 Cabina di consegna;
- Stazione elettrica di utenza;
- L'impianto di utenza per la connessione (cavidotto AT);
- L'impianto di rete per la connessione (stallo AT).

CUP 8733/Sinergia GP7 srl

Via De Gasperi, 28 - 80133 Napoli - staff.501792@pec.regione.campania.it



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e
 dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

- Il Cavidotto MT avrà una lunghezza di circa 1.5 Km ed attraverserà il comune di Castel Volturno.
- L'Impianto Fotovoltaico e la Stazione Elettrica di Utenza sono collegati tramite viabilità comunale.

Considerando la buona accessibilità al sito garantita dalla viabilità presente, per il raggiungimento dell'area destinata alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico non sarà realizzata alcuna nuova viabilità.

L'impianto Fotovoltaico di Sinergia sarà realizzato nella configurazione "Agri-voltaico" in condivisione con le Cooperative Sociali presenti sul Territorio, ovvero impianto integrato in un contesto agricolo che produce energia elettrica pulita, lasciando spazio alle colture autoctone, in modo tale da ridurre l'impatto ambientale.

Nel caso specifico, il metodo "agro-voltaico" consisterà nel coltivare le strisce di terreno comprese tra le file dei pannelli fotovoltaici disposti ad un'ideale altezza da terra.

Considerato che lo spazio libero minimo rimanente tra una fila di pannelli fotovoltaici e l'altra è di circa 8m, è stata ipotizzata la possibilità di coltivare in futuro, da parte di una COOPERATIVA SOCIALE agricola del luogo, le strisce di terreno che non saranno occupate dai pannelli fotovoltaici con le colture già praticate nell'area in esame, in modo tale da ridurre al minimo indispensabile l'impatto ambientale dell'impianto in questione.

In particolare, l'area totale occupata dall'impianto fotovoltaico in progetto risulta pari a circa 37,0 ha, mentre quella occupata dai pannelli fotovoltaici, viabilità a servizio dell'impianto, sistema di accumulo e cabine risulta circa pari a 13 ha. Pertanto, l'area che potrà essere coltivata (considerando strisce di larghezza pari a circa 8m) è circa pari a 23 ha, pari al 62% del totale.

Nel conteggio dell'area agricola non si è considerata una fascia perimetrale di 8m, utile per la futura movimentazione dei mezzi, che costituisce i restanti 1 ha di terreno occupato dal Progetto.

La superficie utilizzabile ai fini agricoli è dunque pari a circa il 62% della superficie totale occupata dall'impianto.

La Società Sinergia ha sottoscritto una manifestazione di interessi con la Cooperativa Sociale "Le Terre di don Peppe Diana - Libera Terra", affinché in fase post realizzativa, si possa mettere a disposizione gratuitamente le parti di terreno utilizzabili per scopi agricoli, ovvero, per consentire la coltivazione delle strisce di terreno comprese tra le file dei pannelli fotovoltaici dell'impianto per scopi sociali.

2) ITER DEL PROCEDIMENTO

- Con nota assunta agli atti della Regione Campania al prot. n. 263607 del 5 giugno 2020 la Società Sinergia GP7 S.r.l. ha trasmesso allo Staff "Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali" della Regione Campania l'istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art.27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento "Progetto di realizzazione impianto produzione energia elettrica da fonte solare potenza complessiva 19,38 Mw con annesso sistema accumulo energia a batterie potenza 20,00 Mw e relative opere di connessione nel Comune di Castelvolturno";
- il comma 1 dell'art.27-bis del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i. prevede, tra l'altro, che "Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'art.23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui all'art.24, comma 2, reca altresì

CUP 8733/Sinergia GP7 srl



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e
 dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti”;

- in coerenza con quanto previsto dall'art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., nell'ambito della documentazione trasmessa in uno con l'istanza presentata, la Società Sinergia GP6 S.r.l. ha indicato in apposito elenco le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati individuati come necessari alla realizzazione dell'impianto di progetto ed all'esercizio delle attività previste, indicando i soggetti preposti al loro rilascio nonché gli ulteriori enti ed amministrazioni potenzialmente interessati da coinvolgere nel procedimento in oggetto;
- le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione dell'impianto di progetto ed all'esercizio delle attività previste, come richieste dal proponente con l'istanza presentata, sono quelle di seguito indicate:
 - Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale,
 - Autorizzazione Unica ex art.12 D.Lgs. n.387/2003,
 - Autorizzazione Piano di Utilizzo Terre e Rocce da Scavo ex D.P.R. n.120/2017;
 - Autorizzazione paesaggistica ex art.146 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii.;
 - Permesso di costruire ex D.P.R. n.3802001 e ss.mm.ii. (Parte I, Titolo II, Capo II) e Legge Regione Campania n.19/2001 e ss.mm.ii.;
 - Parere di conformità con la pianificazione di Bacino;
 - Parere di compatibilità elettromagnetica ex L. n.36/2001, D.P.C.M. 8 luglio 2003 e Circolare Ministero Ambiente e Tutela del Territorio 15 novembre 2004;
 - Nulla osta ex art.95 del D.Lgs. n.259/2003 e Regio Decreto n.1775/1933;
 - Nulla osta per l'autorizzazione all'attraversamento del demanio idrico (Regio Decreto n.523/1904;Regio Decreto n.1285/1920; Regio Decreto n.1775/1933; D.Lgs n.112/1998; D.Lgs. n.96/99);
 - Nulla osta per l'autorizzazione all'attraversamento di linee elettriche aeree (art.11 del Regio Decreto.1775/1933; artt.87, 88 e 106 del D.P.R. n.616/77; art.14, comma 4-bis della L. n.1/1992; art. n.1- sessies della Legge della regione Campania n.16/2002);
 - Autorizzazione ex L.R. n.54/85 e Piano Regionale Attività Estrattive;
 - Verifica assenza di colture D.O.C. e D.O.C.G.;
- I soggetti da coinvolgere nel procedimento individuati dal proponente nell'elenco trasmesso unitamente all'istanza presentata sono quelli di seguito elencati:
 - Ministero dello Sviluppo Economico;
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento;
 - Autorità di Bacino Distrettuale del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale;
 - Staff 50.17.92 “Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali” della Regione Campania
 - U.O.D. 50.02.03 “Energia, Efficientamento energetico e risparmio energetico, Green economy e Bioeconomia” della Regione Campania;
 - U.O.D. 50.18.05 “Genio Civile di Caserta – Presidio Protezione Civile” della regione Campania;
 - U.O.D. 50.07.12 “Servizio Territoriale Provinciale di Caserta” della Regione Campania;
 - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania – Dipartimento Provinciale di Caserta;
 - Provincia di Caserta;
 - Comune di Castel Volturno;
- Il proponente ha espressamente richiesto che, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R.C. n. 538/2019, l'autorizzazione antisismica di cui all'art.94 del D.P.R. n.380/2001 ed il parere in materia di controllo

CUP 8733/Sinergia GP7 srl



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e
 dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

prevenzione incendi ex D.P.R. n.151/2011, in quanto titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in progetto ma relativi a specifici adempimenti tecnici previsti dalle norme di settore in connessione con la disponibilità del livello di progettazione "esecutivo" e con fasi necessariamente successive alla realizzazione dell'impianto medesimo, possano essere acquisiti successivamente all'emanazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;

- con nota prot. reg. n. 303465 del 29/06/2020, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 2 dell'art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., è stata data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione inerente l'istanza in oggetto sulle pagine web del portale informatico della Regione Campania dedicate alle valutazioni ambientali (V.I.A.-V.I.-V.A.S) a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessati allo svolgimento del procedimento in argomento, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio dell'impianto di progetto, come individuati dal proponente nell'elenco trasmesso unitamente all'istanza presentata, indicando in 20 giorni dalla data di ricezione della detta nota il termine entro cui verificare l'adeguatezza e la completezza formali della documentazione pubblicata ai fini dell'espletamento delle valutazioni e delle attività di competenza e far pervenire proprie eventuali richieste di perfezionamento della stessa;
- a tutti i destinatari della sopra richiamata nota prot. 303465 del 29/06/2020 è stato richiesto di comunicare allo Staff "Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali" della Regione Campania, entro il medesimo termine di giorni 20 dalla data di ricezione della stessa, l'eventuale necessità di acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati ulteriori rispetto a quelli individuati dal proponente come necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in progetto;
- ancora con la nota prot. 303465 del 29/06/2020 è stato richiesto alla U.O.D. 50.02.03 "Energia, Efficientamento energetico e risparmio energetico, Green economy e Bioeconomia" della Regione Campania di verificare l'adeguatezza dell'elenco dei soggetti da coinvolgere nel procedimento trasmesso dal proponente rispetto a quanto previsto dal Decreto Dirigenziale n.516 del 26 ottobre 2011 in relazione ai soggetti da convocare in Conferenza di Servizi per il pronunciamento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica per impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile ex art.12 del D.Lgs. nm.387/2003 e ss.mm.ii.;
- nei termini indicati nella nota prot. n.303465 del 29 giugno 2020 sono pervenute le richieste di perfezionamento di cui alle seguenti note:
 - nota 316771 del 06/07/2020 della UOD Servizio territoriale provinciale Caserta 500712;
 - nota prot. 8010/2020 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento.
- le suddette richieste sono state trasmesse al proponente Sinergia GP7 S.r.l. con nota prot. n. 348343 del 23/07/2020 dello STAFF "Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali". Il proponente ha riscontrato le suddette richieste rispettivamente con nota del 27/07/2020 inviata a mezzo pec in pari data acquisita al prot. reg. n. 368143 del 04/08/2020, e con nota del 27/07/2020 inviata a mezzo pec del 29/07/2020, pubblicate con i relativi allegati sulle pagine web dedicate alla VIA-VI-VAS.
- con nota prot. reg. 384481 del 17/08/2020 lo scrivente ufficio ha quindi richiesto alla UOD Servizio territoriale provinciale Caserta 500712 e alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento di verificare se le integrazioni trasmesse dal proponente soddisfacessero le richieste di cui alle sopra richiamate note, comunicando allo scrivente Ufficio l'esito di tale verifica



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e
 dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

- con la medesima nota prot. reg. 384481 del 17/08/2020 si è dato atto che risultava pervenuta agli atti dello scrivente Ufficio la richiesta di integrazioni prot. reg. n. 349773 del 23/07/2020 della UOD 50.02.03 - Efficientamento Energetico e Risparmio Energetico Green Economy e Bioeconomia;
- detta nota prot. reg. 384481 del 17/08/2020 è stata trasmessa anche agli ulteriori soggetti che, con la richiamata nota prot. reg. n. 349773 del 23/07/2020, la UOD 50.02.03 - Efficientamento Energetico e Risparmio Energetico Green Economy e Bioeconomia ha chiesto di coinvolgere nel procedimento di che trattasi di seguito elencati:
 - Comando IIIa Regione Aerea Reparto Territorio e Patrimonio
 - Comando Marittimo Sud Di Taranto
 - Comando Forze Operative Sud- Ufficio Affari Generali
 - ASL Caserta
 - Comando Provinciale VVF di Caserta
 - ENAC
 - Ente Idrico Campano
 - Enel Distribuzione
 - Terna S.p.A
 - MIBACT Segretariato per la Campania
 - Dip. Dei Trasporti Terrestri – USTIF della Campania
 - Prefettura ufficio territoriale di governo
 - UOD 500704 UFFICIO CENTRALE FORESTE E CACCIA (USI CIVICI)
 - UOD 500706 Tutela Della Qualità, Tracciabilità dei Prodotti Agricoli E Zootecnici Servizi Di Sviluppo Agricolo
 - Regione Campania UOD Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo 500901;
- con nota dello Staff "*Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania - prot. reg. n. 484286 del 15/10/2020 - trasmessa a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessati allo svolgimento del procedimento in argomento, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio dell'impianto di progetto, come individuati dal proponente nell'elenco trasmesso unitamente all'istanza presentata ed agli enti individuati dalla UOD 500203 con nota prot. reg. n. 349773 del 23/07/2020, nonché ai sensi della D.G.R.C. n.680/2017, alla Direzione Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento e dell'avvenuta pubblicazione sulle pagine web del portale informatico della Regione Campania dedicate alle valutazioni ambientali (V.I.A.-V.I.-V.A.S.) in data 14 ottobre 2020, in ottemperanza alle disposizioni del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., dell'Avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) del detto decreto, evidenziando la possibilità per il pubblico interessato di far pervenire, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, osservazioni concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale inerente il progetto in argomento.
- con la medesima nota prot. reg. n. 484286 del 15/10/2020 è stata ricordata ai destinatari la facoltà far pervenire allo scrivente Ufficio, ognuno per quanto di sua competenza, le proprie eventuali richieste di integrazione nel merito dei contenuti della documentazione entro **20 giorni** decorrenti dalla scadenza dei 60 giorni previsti per la presentazione delle osservazioni, rappresentando che risultavano pervenute agli atti dello STAFF "*Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania le seguenti note di cui si sarebbe tenuto conto nel prosieguo del procedimento:
 - nota prot.reg. 349773 del 23/07/2020 della UOD 500203 Regione Campania;
 - nota prot.reg. 385481 18/08/2020 della UOD 500706 Regione Campania;

CUP 8733/Sinergia GP7 srl

Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli – staff.501792@pec.regione.campania.it



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e
 dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

- nota prot. 9571 del 18/08/2020 della Soprintendenza di Caserta;
- nota prot. 13087 del 04/09/2020 del Comando VVF di Caserta;
- nota prot. 11044 del 18/08/2020 della Soprintendenza di Caserta;
- nota prot. 19144 del 07/10/2020 dell'Ente Idrico Campano;
- ancora con la medesima nota prot. reg. n. 484286 del 15/10/2020 si è provveduto a:
 - comunicare che, ai sensi dell'art. 27 bis comma 4 del D.lgs. n. 152/2006, della pubblicazione dell'Avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 152/2006, è data informazione nell'albo pretorio informatico dell'amministrazione comunale territorialmente interessata;
 - comunicare il nominativo del Responsabile del Procedimento;
 - dare indicazione dell'indirizzo internet presso cui poter consultare la documentazione amministrativa e tecnica completa inerente il procedimento in argomento;
- con nota prot. reg. n. 599067 del 15/12/2020 dello STAFF "Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali" è stato comunicato a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento che, nel termine dei 60 giorni per la presentazione da parte del pubblico interessato di eventuali osservazioni decorrenti dal 14/10/2020 – data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) relativo alla procedura in oggetto, non sono pervenute a questo ufficio osservazioni relative al procedimento in epigrafe.
- con la medesima nota prot. reg. n. 599067 del 15/12/2020 è stato anche ricordato ai medesimi Soggetti di far pervenire allo scrivente Ufficio, ognuno per quanto di sua competenza, le proprie eventuali richieste di integrazione nel merito dei contenuti della documentazione entro **20 giorni** decorrenti dalla scadenza dei 60 giorni previsti per la presentazione delle osservazioni.
- con nota prot. reg. n. 626340 del 23/12/2020, considerato che il Comune di Castel Volturno (CE) è sprovvisto di strumenti urbanistici, e che pertanto vigono sul suo territorio i limiti di cui all'art. 9 co. 1 del DPR 380/2001 e s.m.i., ritenendo che il rispetto di detti limiti costituisca una condizione prefattiva a l'istanza di PAUR emarginata in oggetto, in quanto condizione ineludibile e non superabile in sede autorizzatoria, e tenuto conto che il progetto di che trattasi non rispetta detti limiti, è stato comunicato al proponente ed a tutti i soggetti in indirizzo, ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 e s.m.i., *"che la scrivente Struttura di STAFF deve procedere al rigetto dell'istanza in parola. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della presente, il proponente ha diritto di presentare le proprie osservazioni, in assenza delle quali, nella tempistica suindicata, l'istanza in oggetto si intenderà definitivamente archiviata senza ulteriori comunicazioni, salvo diverso avviso delle Strutture preposte all'autorizzazione entro il medesimo termine."*
- con nota prot. "2020.12.30_PAUR.STAFF.10bis.GP7" del 30/10/2020 il proponente ha trasmesso le proprie osservazioni al preavviso di rigetto unitamente ad un parere legale *pro veritate*.
- con nota prot. reg. n. 39222 del 25/01/2021, ritenendo le predette osservazioni fossero utili a superare le motivazioni di cui al preavviso di rigetto, nei limiti e nella misura in cui non potendosi escludere, in linea di principio e in via prefattiva, che con l'AU ex art. 12 del Dlgs 387/2003 possa essere conferita all'area oggetto dell'intervento una nuova destinazione urbanistica, in deroga al regime della zona bianca, è stato ritenuto che tale possibilità debba essere vagliata all'interno della procedura di PAUR dai soggetti competenti *ratione materiae* (Comune di Castel Volturno e UOD 50 02 03).
- con riferimento al procedimento in argomento, sono state acquisite agli atti dello STAFF "Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali" le osservazioni e le richieste di integrazioni e di chiarimenti formulate, per gli aspetti di competenza, dai soggetti coinvolti nel procedimento, come da note di seguito elencate:



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e
 dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

- con nota prot. reg. n. 349773 del 23/07/2020 la Giunta Regionale della Campania Direzione Generale Sviluppo Economico ed Attività Produttive Energia, Efficiamento Energetico e Risparmio Energetico Green Economy e Bioeconomia - UOD 500203 ha formulato richiesta di integrazioni inerente gli aspetti di competenza;
- con nota prot. n. 9571 del 18/08/2020, il Ministero per il Beni e le Attività Culturali ed il Turismo Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, in riferimento alla attestazione trasmessa dal Comune di Castel Volturno con pec del 12/08/2020 e rilevando che le opere oggetto dell'intervento insistenti sulla particelle 5039 del foglio 3 , così come si evince dalla documentazione progettuale, sono da effettuarsi in prossimità del Canale Agnena, sicuramente inserito nell'elenco delle acque pubbliche, così come previsto dal Regio decreto n. 1775 del 11/12/1933, ha chiesto di verificare l'esistenza di vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 del Dlgs 42/2004. Con la medesima prot. n. 9571 del 18/08/2020, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento ha chiesto al Comune di Castel Volturno l'attestazione di interesse paesaggistico riferita alle aree contermini di cui al punto b) del paragrafo 3.1 ed al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4 delle *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili* di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10.09.2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18.10.2010.
- con nota prot. n. 13087 del 04/09/2020 il Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili Del Fuoco, Del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Comando Provinciale Dei Vigili Del Fuoco Caserta ha comunicato che *"questo Comando potrà esprimere i pareri sui progetti esclusivamente ricorrendo alla procedura di cui all'art. 3 del DPR 151-2011 con le modalità ivi indicate, nonché quelle contenute nel DM 07.08.2012. La documentazione tecnica da allegare all'istanza, comprendente relazione ed elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato, dovrà essere conforme a quanto previsto dall'allegato I al DM 07.08.2012. All'istanza dovrà essere allegato un attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato sez. Caserta sul c.c.p. 10493815 il cui importo è in funzione della tipologia e del numero delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi."*
- con nota prot. reg. n. 385481 del 18/08/2020, UOD 500706 Tutela Della Qualità, Tracciabilità dei Prodotti Agricoli E Zootecnici Servizi Di Sviluppo Agricolo ha formulato richiesta di integrazioni inerente gli aspetti di propria competenza;
- con nota prot. n. 11044 del 18/08/2020 il Ministero per il Beni e le Attività Culturali ed il Turismo Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, ha precisato che ai sensi del punto c) del paragrafo 14.9 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10.09.2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18.10.2010, *"si considerano localizzati in aree contermini gli impianti eolici ricadenti nell'ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1 e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4; per gli altri impianti l'ambito distanziale viene calcolato, con le stesse modalità dei predetti paragrafi, sulla base della massima altezza da terra dell'impianto"*, specificando che per gli altri impianti si intendono anche gli impianti fotovoltaici;
- con riferimento alle sopra richiamate note prot. n. 11044 del 18/08/2020 e prot. n. 9571 del 18/08/2020 del Ministero per il Beni e le Attività Culturali ed il Turismo Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, con nota prot. 47202 del 15/10/2020, il Comune di Castel Volturno (CE) ha comunicato alla medesima Soprintendenza ed allo STAFF *"Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali"* della Regione Campania e per conoscenza al proponente che la porzione di terreno interessata dalla realizzazione della cabina



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e
 dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

- elettrica di utenza dell'intervento in oggetto, contraddistinto al catasto al foglio 3 p.II 5039, risulta esterna alla fascia interessata da vincoli paesaggistici ope legis ai sensi delle parti II e II del Dlgs 42/02, attesa la distanza superiore a 150 m dal canale Agnena;
- con nota prot. M_D MARSUD0026508 del 24/09/2020 trasmessa in pari data allo STAFF "Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali" della Regione Campania, la MARINA MILITARE COMANDO MARITTIMO SUD - TARANTO Ufficio Infrastrutture e Demanio – Sezione Demanio ha comunicato che "per quanto di competenza ed in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non sussistono motivi ostativi alla realizzazione del progetto in questione.";
 - con nota prot. n.19144 del 07/10/2020 l'Ente Idrico Campano ha rappresentato che dall'esame della documentazione tecnica disponibile online, in particolare dalla "Relazione di sintesi non tecnica", si evince che "Il Progetto in esame non prevede prelievi e/o scarichi da corpi idrici" e che "L'area di progetto non è interessata e non interferisce direttamente con i corsi d'acqua o con altri corpi idrici". Invece, nella "Relazione tecnica" viene riportato, nel paragrafo "3.10.11. Regimentazione delle acque" che "all'interno della stazione elettrica di utenza si prevederà un sistema di raccolta delle acque meteoriche di superficie, smaltite previo controllo dello stato delle acque verso punti ricettori", chiedendo "alla ditta in indirizzo di chiarire l'incongruenza riscontrata nelle due relazioni sopra menzionate, disponibili on line sul sito della Regione Campania, in merito alla presenza o meno di acque reflue prodotte nell'insediamento in oggetto e specificare quali saranno i punti ricettori.";
 - con nota prot. reg. n. 501342 del 26/10/2020 a parziale rettifica della nota prot. reg. n. 498130 del 22/10/2020, la UOD 500706 Tutela Della Qualità, Tracciabilità dei Prodotti Agricoli E Zootecnici Servizi di Sviluppo Agricolo ha comunicato allo STAFF "Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali", al proponente e per conoscenza alla Direzione Generale Sviluppo Economico ed Attività Produttive Energia, Efficientamento Energetico e Risparmio Energetico Green Economy e Bioeconomia - UOD 500203, che il proponente ha risposto positivamente alle richieste formulate dalla medesima UOD con nota prot. reg. n. 385481 del del 18/08/2020, ed ha comunicato anche che "Resta fermo quanto disposto dalle procedure previste dalla direzione generale delle politiche agricole in sede di Autorizzazione Unica ex art. 12 D.Lgs n. 387/2003, come esplicitate nella nota prot. reg. n. 385481 del 18/08/2020, per le quali il proponente deve ancora presentare la relazione pedologica come dichiarato dallo stesso proponente con nota prot.20201019_PAUR.UOD500706.GP7 del 19/10/2020.";
 - Con nota prot n. 0020914 del 30-10-2020 l'Ente Idrico Campano ha comunicato allo STAFF "Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali", e per conoscenza al proponente ed al Comune di Castel Volturno (CE) di non avere competenze nel procedimento in oggetto come di seguito testualmente riportato "(...). Dall'esame della documentazione tecnica disponibile online, in particolare dalla "Relazione di sintesi non tecnica", si evince che "Il Progetto in esame non prevede prelievi e/o scarichi da corpi idrici" e che "L'area di progetto non è interessata e non interferisce direttamente con i corsi d'acqua o con altri corpi idrici". Nella "Relazione tecnica" viene riportato, nel paragrafo "3.10.11. Regimentazione delle acque" che "all'interno della stazione elettrica di utenza si prevedrà un sistema di raccolta delle acque meteoriche di superficie, smaltite previo controllo dello stato delle acque verso punti ricettori" Tenuto conto della nota di chiarimento, trasmessa dalla ditta in oggetto ed acquisita agli atti il 21.10.2020 prot. 20274 (che si allega alla presente), dalla quale si evince che "le acque meteoriche che defluiscono lungo le aree sterne pertinentziali alle aree di sedime della stazione elettriche di utenza non rientrano nella



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e
 dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

- fattispecie delle acque reflue". Pertanto, questo Ente non ha competenze nel procedimento in oggetto, viste le informazioni ad oggi in suo possesso.*";
- con nota prot. n. 13710 del 04/11/2020 il Ministero per il Beni e le Attività Culturali ed il Turismo Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento ha comunicato ha comunicato allo STAFF "Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali", e per conoscenza al proponente ed al Comune di Castel Volturno (CE) di non rilevare motivi per l'espressione di un parere per quanto riguarda le aree oggetto di intervento, invece per la stazione elettrica, da realizzarsi foglio 3 p.lla 5039, considerato la presenza di un bene tutelato paesaggisticamente nell'area contermina si prescrive, così come previsto ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10.9.2010, che lungo tutta la recinzione della stazione elettrica sia piantumato con essenze arbustive autoctone, e con siepi di alloro al fine di mitigare l'impatto visivo. Con la medesima nota sono state richieste al proponente integrazioni per quel che concerne gli aspetti di tutela relativi al settore archeologico e, ai sensi del comma 3 dell'art.3 del D.M 10/09/2010 è stato comunicato che non vi sono procedimenti di tutela ovvero procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere;
 - con nota del 23/12/2020, indirizzata allo STAFF "Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali" della Regione Campania e per conoscenza all' E-distribuzione Spa, la soc. TERNA SpA ha rappresentato che "(...)il Gestore di Rete per la commessione dell'iniziativa in oggetto, è la società e-distribuzione S.p.A., cui potrete rivolgerVi per quanto di competenza";
 - con nota prot. reg. n. 616116 del 28/12/2020, trasmessa allo STAFF "Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali" della Regione Campania, la Direzione Generale dei Lavori pubblici UOD 501805 Genio Civile di Caserta presidio di Protezione Civile, nel formulare la richiesta di integrazioni per gli aspetti di propria competenza, ha comunicato anche che l'unica autorizzazione che deve rilasciare la UOD Genio Civile di Caserta è quella inerente la costruzione e l'esercizio della linea elettrica in quanto il Canale Regia Agnena rientra nella rete dei canali di bonifica del Bacino Inferiore del Volturno la cui gestione è demandata al Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno e che non vi è necessità del rilascio di autorizzazione ai sensi della L.R. n. 54/85 in tema di attività estrattive;
 - con nota prot. 16190 del 28/12/2020, trasmessa con protocollo in uscita n. 87 del 05/01/2021 allo STAFF "Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali" della Regione Campania, e per conoscenza al proponente ed al Comune di Castel Volturno (CE), la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento ha comunicato che con le note n. 8010 del 14/07/2020, n. 9571 del 18/08/2020, n. 11044 del 18/08/2020 e n. 13710 del 04/11/2020, ha già provveduto, per quanto di competenza, a chiedere integrazioni ed esprimersi nel merito del procedimento in oggetto;
 - entro la scadenza indicata al comma 5 dell'art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., con nota prot. reg. n. 42668 del 27/01/2021, trasmessa in pari data a mezzo posta elettronica certificata al proponente e, per conoscenza, a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessati allo svolgimento del procedimento in argomento, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio dell'impianto di progetto, lo Staff "Tecnico Amministrativo -Valutazioni Ambientali" della Regione Campania, come previsto dal paragrafo 6.2.2, punto 7) degli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania" approvati con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.680 del 7 novembre 2017, ha trasmesso le richieste di integrazioni/osservazioni formulate dai soggetti coinvolti nel procedimento, come indicate nel punto precedente, unitamente a quelle formulate dall'istruttore tecnico Dott.ssa geol. Daniela



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e
 dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

Ludovico individuato dallo Staff "Tecnico Amministrativo -Valutazioni Ambientali" della Regione Campania per le attività di valutazione preordinate all'emanazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di propria competenza;

- con la sopra richiamata nota prot. reg. n. 42668 del 27/01/2021 è stato richiesto al proponente, Sinergia GP7 S.r.l., di trasmettere ai soggetti coinvolti nel procedimento, entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della stessa, la documentazione di puntuale riscontro alle osservazioni ed alle richieste di integrazioni e chiarimenti formulate con le note alla stessa allegate, nonché, tenuto conto di quanto rappresentato con nota prot. reg. n. 616116 del 28/12/2020 dalla UOD 501805 Genio Civile di Caserta in riferimento alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo di aree afferenti il demanio idrico dello Stato (art. 93 R.D. 523/1904), e specificamente afferenti il Canale Regia Agnena, è stato chiesto al Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno ed ancora al proponente di fornire opportuni chiarimenti in merito all'eventuale necessario coinvolgimento nel procedimento di che trattasi del Consorzio, o di altro Soggetto, ai fini dell'autorizzazione all'utilizzo delle predette aree demaniali afferenti il Canale in questione;
- ancora con la medesima nota prot. reg. n. 42668 del 27/01/2021 è stata evidenziata al proponente la possibilità di formulare, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., ove ritenuto necessario, richiesta motivata di sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa, in ogni caso per una sola volta e per un periodo non superiore a centottanta giorni;
- con pec in data 03/02/2021 il proponente Sinergia GP7 S.r.l ha trasmesso al Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, e per conoscenza anche allo STAFF "Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali", richiesta di nulla osta per l'interruzione temporanea delle condotte presenti nel lotto di terreno interessato, come da schema planimetrico riportato nella medesima richiesta di nulla osta.
- con pec in data 12/02/2021, il proponente ha trasmesso allo STAFF "Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali" la documentazione di riscontro alle richieste di integrazioni di cui alla nota prot. reg. n. 42668 del 27/01/2021, già inoltrata al protocollo regionale in pari data con le modalità previste dall'Allegato IA della DGR 680/17, assunta al prot. n. 81652 del 15/02/2021;
- la detta documentazione di riscontro trasmessa dal proponente è stata in pari data pubblicata sulle pagine web del portale informatico della Regione Campania dedicate alle valutazioni ambientali (V.I.A.-V.I.-V.A.S.);
- con nota prot. reg. n. 79817 del 12/02/2020, la UOD 500706 "Tutela Della Qualità, Tracciabilità dei Prodotti Agricoli E Zootecnici Servizi Di Sviluppo Agricolo" della Regione Campania, presa visione della relazione pedologica inoltrata dal proponente con PEC assunta al protocollo regionale n. 72282 12/02/2020, ha rappresentato che la predetta relazione non è conforme alle "Linee Guida per la valutazione della capacità d'uso dei suoli mediante indagine pedologica sito specifica edizione 2020", in quanto dalle verifiche effettuate sul portale ACCREDIA risulta che il laboratorio con n. 0562A non è accreditato per le due prove per le quali è richiesto l'obbligo di accreditamento (determinazione della tessitura e della capacità di scambio cationico).
- con nota trasmessa alla UOD 500706 della Regione Campania e per conoscenza anche allo STAFF "Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali" ed alla UOD 500203 Energia e Carburanti, in riscontro alla già menzionata nota prot. reg. n. 79817 del 12/02/2020, ha rappresentato che "il laboratorio NATURA Srl, interpellato sul tema posto con la predetta nota, ha confermato di essere accreditato per la determinazione della tessitura (granulometria). A tal riguardo, si allega il certificato Accredia con allegato elenco delle prove accreditate da cui evincere -a pagina 14 -il possesso

CUP 8733/Sinergia GP7 srl



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e
 dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

dell'accreditamento per la granulometria su terreni. Per quanto riguarda le analisi di laboratorio afferenti alla Capacità di Scambio Cationico, il laboratorio Natura srl si è avvalso del laboratorio Eurolab srl di Battipaglia, avente le specifiche certificazioni all'uopo necessarie. Pertanto, si allega alla presente il certificato di accreditamento della EUROLAB, oltre alla dichiarazione della Società Natura srl con la quale attesta l'utilizzo del laboratorio di Battipaglia per l'esecuzione delle analisi inerenti alla Capacità di Scambio Cationico, accreditato al num. 0500L rev. 05, con elenco delle prove accreditate del laboratorio Eurolab ed i certificati di analisi. Attesa la dimensione delle tavole allegato allo studio e dei rispettivi risultati delle indagini di laboratorio, il lavoro completo è scaricabile dal seguente link <https://we.tl/t-h1UpqKojrQ>.

- con nota prot. n. 1919 del 22 febbraio 2021, il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno ha tra l'altro espresso, per l'intervento in oggetto, parere favorevole di massima a condizione che prima dell'avvio dei lavori siano perfezionati gli atti di concessioni secondo le disposizioni di polizia idraulica approvate con Deliberazione n. 432/ADN del 02/05/2011.
- con nota prot. reg. n. 603290 del 17/12/2020, lo STAFF "tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali", ricorrendo le condizioni di cui al comma 4 dell'art.14-ter della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., ha chiesto alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Caserta di voler indicare il nominativo del Rappresentante unico delle Amministrazioni statali periferiche nominato dalla stessa Prefettura per la partecipazione alla Conferenza di servizi che sarà convocata per il procedimento in corso di svolgimento;
- in riscontro della detta nota prot. reg. n. 603290 del 17/12/2020, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, con nota prot. N.0129958 del 18/12/2020 inviata per opportuna conoscenza, tra gli altri, anche allo Staff "Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali" della Regione Campania, ha richiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento di individuare tra i propri ruoli il nominativo del Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato per il procedimento in argomento;
- con nota prot. n. 2517 del 17/02/2021 del Ministero per il Beni e le Attività Culturali ed il Turismo Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento è stato comunicato allo Staff "tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali" e per conoscenza a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento che "la funzione di Rappresentante Unico dello Stato, per il procedimento individuato con CUP 8733, sarà svolta dal Funzionario Architetto Rossano Vetrano".
- con nota prot. n. 97276 del 22 febbraio 2021 dello STAFF "Tecnico Amministrativo -Valutazioni Ambientali" della Regione Campania è stata convocata la Conferenza di Servizi di cui all'art.27-bis, comma 7, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., indicando contestualmente l'orario di inizio della prima riunione di lavoro, fissata per il giorno 12 marzo 2021, alla quale sono stati invitati a partecipare tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessati allo svolgimento del procedimento in argomento, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio dell'impianto di progetto, nonché la società Sinergia GP7 S.r.l. in qualità di proponente, comunicando contestualmente ai medesimi soggetti in indirizzo che, il termine di conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi è fissato in centoventi giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente nota di indizione;
- con nota prot. *M_D ABA001 REG2021 0009975 26-02-2021* l'AERONAUTICA MILITARE Comando Scuole dell'A.M./3^Regione Aerea Ufficio Territorio e Patrimonio Sezione Servizi e Limitazioni, ha trasmesso allo STAFF "Tecnico Amministrativo -Valutazioni Ambientali" della Regione Campania e per conoscenza al proponente ed alla Presidenza del CO.Mi.PA c/o Comando Logistico della M.M., in esito a quanto richiesto con il foglio prot. nr. 384481 del 17.08.2020, ha espresso "parere favorevole dell'A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto, ai sensi dell'art. 334, comma 1, del D. Lgs. 66/2010."

CUP 8733/Sinergia GP7 srl



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e
 dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

come di seguito testualmente si riporta *"In esito a quanto richiesto con il foglio in riferimento "a", relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "Castel Volturno", verificato che l'intervento non interferisce con compendi militari di questa F.A. né con vincoli eventualmente imposti a loro tutela, si esprime il parere favorevole dell'A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto, ai sensi dell'art. 334, comma 1, del D. Lgs. 66/2010.2. Quanto sopra si partecipa altresì al Comando territoriale in conoscenza al fine dell'eventuale emissione del parere unico interforze del Presidente del Co.Mi.Pa. in sede di conferenza dei servizi, in aderenza alla direttiva in "b" dello Stato Maggiore della Difesa, relativa alla trattazione delle istanze per il rilascio dei pareri militari."*;

- con nota prot. n.3459.24-02-2021 del Ministero dell'Interno Dipartimento Dei Vigili Del Fuoco, Del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Comando Dei Vigili Del Fuoco Caserta trasmessa allo STAFF "Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali" della Regione Campania ed alla Soprintendenza Archeologica belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, è stato comunicato che *"l'attività di che trattasi, come da attestazione dall'ente proponente datata 27.10.2020, non rientra tra le attività di cui al DPR 151/2011, pertanto si ribadisce che questo Comando non potrà esprimere alcun parere di competenza."* Con detta nota sono state trasmesse in allegato le seguenti note: 1) nota con prot. 13087 del 04.09.2020; 2) nota di risposta della Ditta datata 27.10.2020 ed acquisita con prot. nr. 16369 del 27.10.2020; 3) nota inviata alla Prefettura di Caserta con prot. 20221 del 22.12.2020;
- con nota prot. n. 3746 del 09/03/2021 del Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento(ex Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo), trasmessa allo STAFF "Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali" della Regione Campania, è stato reso il seguente parere: *" (...)considerato che il progetto in esame ricade in area per la quale, ai sensi della vigente normativa, è stata svolta dal competente Ufficio Comunale, idonea verifica circa l'assenza di beni sottoposti alle prescrizioni di tutela di cui al D.Lgs. 421/2004, come riportato nel certificato di destinazione urbanistica prot. n. 36842 del 2010812020 e dalla successiva nota di chiarimento prot. n. 47202 del1511012020; considerato che nell'area contermina alla stazione elettrica, da realizzarsi foglio 3 p.lla 5039, individuata ai sensi del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 10.9.2010, pubblicato nella G.U. 18.9.2010 r. 219, rientra il Canale dell'Agnena sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c); comunica, relativamente agli aspetti paesaggistici, così come già comunicato con nota n. 13710 del041112020, di non rilevare motivi per l'espressione di un parere per quanto riguarda le aree oggetto dell'intervento, invece per la stazione elettrica, da realizzarsi foglio 3 p.lla 5039, considerato la presenza di un bene tutelato paesaggisticamente nell'area contermina si prevede, così come previsto ai sensi del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 10.9.2010, pubblicato nella G.U. 18.9.2010 n. 219, che lungo tutta [a recinzione della stazione elettrica siano piantumate essenze arbustive autoctone e siepi di alloro al fine di mitigare l'impatto visivo. Per quel che concerne gli aspetti di tutela relativi al settore archeologico, questa Soprintendenza, preso atto del progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare; considerato che il progetto in questione prevede la realizzazione di un parco fotovoltaico, di cabine elettriche di trasformazione e di una cabina di consegna, di sistemi di recinzione, di una stazione elettrica di utenza, di un cavidotto MT e di sistemi di raccolta e regimentazione delle acque piovane e che alcune di queste lavorazioni incidono sul sottosuolo dell'area; considerato che il parco fotovoltaico sarà costituito da 45.600 moduli fotovoltaici, i quali verranno ancorati al terreno tramite pali infissi nel suolo fino ad una profondità di circa 3 m (come da comunicazione informale a questa Soprintendenza, avvenuta tramite e-mail in data 4/03/2021 da parte dell'Ing. Fulvio Scia) e considerato che tale tipo di ancoraggio se da un lato consente di ridurre al minimo il movimento terra, dall'altro incide in profondità e in modo significativo*



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e
 dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

nel sottosuolo dell'area, valutato anche il notevole numero dei moduli da installare; considerate le risultanze della Verifica Preventiva di Interesse Archeologico, redatta dal dott. Antonio Mesisca che individua nell'area oggetto delle lavorazioni un rischio archeologico medio; Volturmo e il corso del canale Agnena, nell'ambito della Piana Campana, da sempre caratterizzata da un complesso palinsesto di attestazioni archeologiche dalla preistoria all'età romana; visto il comma 4 dell'art. 28 del D.Lgs. 4212004; visto l'art. 25 del D. Lgs" 50/2016 in materia di archeologia preventiva; vista la circolare n. 1 del 20101/2016 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo; considerato che le opere in progetto prevedono interventi di scavo e/o di movimento terra o comunque interventi incidenti nel sottosuolo dell'area e che non si può escludere la presenza nell'area oggetto dell'intervento di evidenze archeologiche, questa Soprintendenza, per tutto quanto premesso e considerato, esprime un parere favorevole di massima sul progetto a condizione che l'opera in oggetto sia sottoposta alla procedura di verifica archeologica preventiva in applicazione dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, tramite l'esecuzione di saggi archeologici, al fine di garantire la tutela di eventuali evidenze archeologiche.", fornendo anche ulteriori specificazioni in merito al compimento di dette indagini.

- con nota prot. reg. n. 137310 del 12/03/2021 della UOD 500706 "Tutela Della Qualità, Tracciabilità dei Prodotti Agricoli E Zootecnici Servizi Di Sviluppo Agricolo " della Regione Campania è stato formulato il seguente parere : "*(...) per quanto di competenza, ovvero per pareri su tematiche relative esclusivamente a potenzialità e limitazioni dell'uso agricolo dei suoli, non sussistono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto de quo, con la prescrizione che qualora il proponente intendesse modificare le superfici destinate all'impianto, così come delineate sulla relazione su indicata, su tali aree dovrà essere prodotta una relazione pedologica integrativa per valutare la capacità d'uso dei suoli. Il proponente dovrà, altresì, presentare in sede di conferenza di Servizi attestazione, rilasciata dal servizio Territoriale Provinciale di Caserta, in cui si dichiara che l'insediamento energetico non insiste su particelle destinate a viticoltura DOC e/o DOCG. Suddetta attestazione non dovrà essere precedente a un anno dalla data della Conferenza di Servizi conclusiva (circolare dell'Area Agricoltura n. 103440 dell'11.02.2013).*
- con nota prot. n. 37983 del 11.03.2021 il Ministero dello Sviluppo Economico (allegato 1) ha trasmesso alla U.O.D. 50.02.03 "*Energia, Efficiamento e risparmio energetico. Green economy e Bioeconomia*" della Regione Campania e per conoscenza al proponente il parere di fattibilità concesso alla Società Sinergia GP/ S.r.l. Precisando che "*il nulla osta definitivo sarà rilasciato solo dopo che saranno eseguiti gli opportuni sopralluoghi da parte di questo ufficio. Per quanto sopra, al fine di agevolare l'attività ispettiva, l'inizio dei lavori e la loro durata prevista andranno comunicati con un anticipo minimo di giorni sette (7), mentre il fine lavori entro giorni quindici, il tutto utilizzando l'apposita modulistica. Si avvisa che il parere di fattibilità di cui all'oggetto è rilasciato esclusivamente a favore della ditta di cui sopra, eventuali passaggi della titolarità dell'impianto a favore di altro soggetto dovranno essere tempestivamente comunicati allo scrivente ispettorato, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 98 del D.Lgs 259/03. Tanto si trasmette per gli usi consentiti dall'art. 113 del T.U. 11.12.1933 nr. 1775.*" Si riporta di seguito il parere di fattibilità formulato dal Ministero dello Sviluppo economico con nota prot. n. 37983 del 11.03.2021 "*(...) si rilascia alla suddetta Società il Parere di Fattibilità alla costruzione ed esercizio, secondo il progetto presentato, di elettrodotto MT e AT per connessione alla rete elettrica di trasmissione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare "Sinergia GP7" tramite conversione fotovoltaica, della potenza nominale in DC 19, 38 Mwp, mediante Cavidotto MT di collegamento alla Stazione Elettrica di utenza connessa in AT 150 KV in antenna alla C.P. Enel 150 KV "Castel Volturmo" localizzato lungo strada comunale in località Bortolotto, con lunghezza di circa 1550 mt. Impianto Fotovoltaico – Fg 5 Particelle 62, 5022, 5023,*

19

CUP 8733/Sinergia GP7 srl





Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e
 dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

5056, 5057, 5058, 5059, 5060, 5061, 5062, 5063 Stazione Elettrica Utenza : FG 3 – Particella , 5039;
 Dispone che 1) Tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata; 2) Siano rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione (attraversamento parallelismo, avvicinamento) tutte le norme tecniche e le prescrizioni di legge vigenti in materia, in modo da assicurare l'eliminazione di ogni interferenza elettrica. Il presente parere è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione redatto dal Rappresentante Legale della Società, in Napoli in data 02/12/2020, e senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 dell'11/12/1933;

- in data 12 marzo 2021 ed in modalità videoconferenza si è svolta la prima riunione della Conferenza di servizi in oggetto le cui risultanze sono contenute nel relativo resoconto, ed al cui esito i soggetti che vi hanno partecipato hanno concordato di aggiornare la riunione in corso al 26 marzo 2021, con il medesimo ordine del giorno, attesa la necessità di conoscere i chiarimenti che il proponente si è impegnato a trasmettere in forma scritta in riferimento alle osservazioni formulate in detta riunione del 12/03/2021 dalla Dirigente della Regione Campania UOD 50 02 03 Energia, Efficiamento Energetico e Risparmio Energetico Green Economy e Bioeconomia.
- in detta riunione di Conferenza di Servizi, il Rappresentante della UOD 500203 ha fatto rilevare che, in merito alla realizzabilità dell'impianto con riferimento all'assenza di pianificazione urbanistica comunale e ed ai limiti di cui alla art.9 del dpr 380/2001, per quanto di propria competenza, in particolare riferita alla Autorizzazione Unica ex art. 12 del Dpr 387/2001 s.m.i, non esistono limitazioni di carattere urbanistico che possano escludere la realizzabilità di un impianto di produzione di energie da fonti rinnovabili;
- con nota prot. Reg. n. 0140190 del 15/03/2021 dello STAFF "Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali" della Regione Campania, il resoconto della prima riunione di conferenza di servizi del 12 marzo 2021 è stato trasmesso a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, rappresentando ai medesimi soggetti che "Il resoconto si intenderà approvato in caso di mancata comunicazione scritta di richiesta di modifica o integrazione da far pervenire all'indirizzo staff.501792@pec.regione.campania.it entro giorni dieci dalla ricezione dello stesso. Eventuali richieste di modifica o integrazione, pervenute secondo la modalità indicata, saranno formalizzate nel corso della prossima riunione di lavoro della Conferenza di Servizi.";
- con nota prot. reg. n. 144227 del 16/03/2021 dello STAFF "Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali" della Regione Campania è stata convocata la seconda riunione della Conferenza di Servizi in oggetto, prevista in data 26 marzo 2021 in modalità videoconferenza, con il medesimo ordine del giorno della prima riunione che di seguito si riporta:
 - illustrazione del progetto e delle relative valutazioni ambientali da parte del proponente;
 - verifica dell'elenco predisposto dal proponente in relazione alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto;
 - esame delle integrazioni trasmesse dal proponente;
 - definizione dei lavori della Conferenza di Servizi;
 - varie ed eventuali;
- con nota prot. N. 16224 del 15/03/2021 dell'ARPAC, trasmessa allo STAFF "Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali" della Regione Campania, è stato reso il parere tecnico 8/TF/21 sul Piano preliminare di Utilizzo terre e rocce da scavo, nei seguenti termini:





Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e
 dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

- *“(…) parere favorevole all’approvazione del piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo. Ad ogni buon conto, si precisa sin d’ora quanto segue. 1. tutti i campioni di terreno, prelevati secondo la norma UNI EN 10802 adottando il metodo della quartatura, dovranno essere sottoposti a determinazioni analitiche secondo la tabella 4.1 dell’Allegato 4 al D.P.R. 120/2017; 2. le concentrazioni degli analiti determinati dovranno essere confrontate con le CSC di cui alla Tabella 1A dell’Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D. Lgs. 152/2006, in considerazione del tracciato del cavidotto (area agricola); 3. La lista degli analiti, in considerazione del precedente uso agricolo dell’area sulla quale dovrà sorgere l’impianto, dovrà essere integrata con i fitofarmaci; 4. in caso di superamento dei limiti di legge, i terreni corrispondenti non potranno essere riutilizzati e dovranno essere gestiti come rifiuti, così come i quantitativi di terre e rocce eccedenti, che il proponente ha dichiarato di gestire come rifiuti. Il deposito temporaneo degli stessi dovrà avvenire in cassoni dotati di idonea copertura, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 185 bis del D. Lgs. 152/06 e smi, contrassegnato da etichettatura identificativa del codice EER e stato fisico del rifiuto. Durante il trasporto dei rifiuti costituiti da terre e rocce adottare, tutti gli accorgimenti atti a ridurre la produzione e la diffusione delle polveri, quali ad esempio la copertura con teloni dei materiali polverulenti trasportati; 5. in ogni caso, dovrà essere allestita un’idonea area di deposito temporaneo di tutti i rifiuti prodotti in cantiere. Infine, si prescrive, altresì, che la ditta dovrà comunicare alle Autorità Competenti e ad ARPAC, con un preavviso di almeno 15 giorni, le date in cui preleverà i campioni di materiale, onde permettere le opportune verifiche in loco. Il presente parere, relativo esclusivamente al Piano preliminare di utilizzo terre e rocce da scavo e Piano di gestione rifiuti, viene rilasciato per le specifiche competenze tecniche dell’ARPAC, fatte salve le competenze di altri Enti e di quanto regolamentato dalla vigente legislazione in materia sanitaria, di edilizia, urbanistica e paesaggistica.”;*
- con nota prot. N. 17330 del 18/03/2021 dell’ARPAC trasmessa allo STAFF “Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali” della Regione Campania, è stato reso il parere di compatibilità elettromagnetica del progetto di che trattasi, nei seguenti termini:
 - *“(…)Si esprime PARERE FAVOREVOLE. La società proponente deve: - garantire che le DPA della cabine elettriche deve rientrare nei confini di pertinenza dell’impianto; - comunicare a questa Agenzia, per i compiti ascritti dalla L.R.10/98, la data di ultimazione dei lavori e la certificazione di conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la data di messa in esercizio, al fine di verificare il rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa di settore. Questa Agenzia si riserva di verificare, in fase di esercizio, il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente in materia di CEM. Si demanda all’Autorità procedente la valutazione del rispetto delle distanze da strade abitazioni ed altri impianti esistenti o in progetto. La presente nota viene inviata alla Regione Campania - Genio Civile UOD 50.18.05 e alla società SINERGIA GP67 SRL”;*
- con nota prot. N. 12152 del 16/03/2021 del Comune di Castel Volturno, trasmessa alla Società Sinergia GP7 e per conoscenza allo STAFF “Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali” ed alla UOD 500203 Efficientamento energetico della Regione Campania, è stato reso il nulla osta preventivo alla realizzazione delle opere di attraversamento delle strade di competenza con il cavidotto di collegamento, nei seguenti termini:
 - *“In riscontro alla vs nota 2021.03.15.PAUR.Viabilità.gp7. del 15/03/2021, con riferimento al progetto in oggetto si comunica che NULLA OSTA alla realizzazione delle opere di attraversamento delle strade di competenza con il cavidotto di collegamento, nelle more del rilascio della specifica concessione che sarà richiesta prima dell’inizio dei lavori con il dettaglio della progettazione esecutiva, ai sensi dei rispettivi regolamenti CONSAP. Il presente non vale come preventiva*



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e
 dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

autorizzazione agli scavi per la realizzazione delle opere in oggetto che saranno possibili solo dopo deposito del progetto esecutivo, opportune fidejussioni e/o ottemperanza a prescrizioni che questo ufficio si riserva di impartire a seguito di procedimento istruttorio di formale istanza da produrre a cura di Codesta Società prima dell'effettivo inizio dei lavori.":

- con nota Prot.2021.03.17.PAUR.STAFF501792.GP7 del 17.03.2021 della Società Sinergia GP7, è stata trasmessa allo STAFF "Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali" una descrizione sintetica del progetto al fine di poterla allegare alla bozza di rapporto Finale dei Lavori della conferenza di Servizi.
- con nota Prot. 2021.03.19_OUT_PAUR.RISC.UOD500203.GP7 del 19.03.2021 della Società Sinergia GP7, trasmessa allo STAFF "Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali" ed alla UOD 500203 della Regione Campania, facendo seguito al riscontro formulato con nota Prot.20200727/0_PAUR.AU.SVI.UOD500203.GP7 del 05.09.2020 alla richiesta integrativa della UOD 500203 del 23.07.2020 prot. reg. n. 2020.0349773, detta società ha riscontrato le osservazioni formulate in sede di riunione di Conferenza dei Servizi, svolta in data 12.03.2021, dalla medesima UOD 500203;
- con nota prot. N. 32642-P del 23/03/2021 dell'Ente Nazionale per l'aviazione Civile, trasmessa allo STAFF "Tecnico Amministrativo della Regione Campania" detto Ente ha rappresentato che "Per le richieste di parere-nulla osta relative ad ostacoli o pericoli alla navigazione aerea, questa Direzione provvede a comunicare agli interessati la determinazione finale sulla compatibilità aeronautica degli impianti e costruzioni che possono costituire ostacolo e/o pericolo alla navigazione a completamento dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 709 del Codice della Navigazione, solo dopo aver ricevuto i risultati della ricognizione tecnica di ENAV, volta ad identificare possibili interazioni con le procedure strumentali di volo, i sistemi di radionavigazione e le superfici di delimitazione ostacoli di cui al Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, fatte salve le competenze dell'Aeronautica Militare. Pertanto, al fine dell'ottenimento del parere-nulla osta, è necessario che il proponente attivi la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell'Ente www.enac.gov.it alla sezione "Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea", inviando alla scrivente Direzione la documentazione necessaria e attivando, contestualmente, analoga procedura con ENAV. Si sottolinea la necessità di accertare preliminarmente, tramite un tecnico abilitato, se, sulla base dei criteri contenuti nel documento "Verifica preliminare", vi siano le condizioni per l'avvio dell'iter valutativo, in quanto, così come riportato sulla procedura pubblicata, "qualora dalle verifiche non dovesse emergere alcun interesse aeronautico, l'utente dovrà predisporre e presentare al Comune competente per territorio e alle eventuali Amministrazioni statali o locali interessate (come ad esempio nel caso di Conferenze di Servizi) un'apposita asseverazione redatta da un tecnico abilitato che ne attesti l'esclusione dall'iter valutativo". Si rappresenta, infine, che la presente comunicazione ha validità del tutto generale in relazione alla valutazione di ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, pertanto al fine di ridurre comunicazioni che hanno carattere di ripetitività, codesta Regione è pregata di rendere note le informazioni sopra riportate ai proponenti dei singoli processi, verificando in sede di conferenza dei servizi che gli stessi si siano muniti del predetto parere-nulla osta o della suddetta asseverazione, evitando di estendere comunicazioni ed inviti alla Scrivente";
- con nota Prot. 2021.03.24.PAUR.ENAC.GP7 del 24.03.2021 a firma dell'Ing Massimo Lo Russo e dell'Ing Scia, la Società sinergia GP7, nel rappresentare che in data 12.02.2021 è stata eseguita dal tecnico incaricato della società Sinergia, ing. Massimo Lo Russo, sul portale informatico ENAC, la VERIFICA PRELIMINARE dei POTENZIALI OSTACOLI E PERICOLI PER LA NAVIGAZIONE AEREA, da cui non è emerso che nessuna interferenza è stata rilevata per gli aeroporti e i sistemi di comunicazione/navigazione/RADAR di ENAV S.p.A., ha ASSEVERATO l'esclusione dall'iter valutativo.



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e
 dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

- in data 26 marzo 2021, alle ore 10:40, si è svolta la seconda riunione di lavoro della Conferenza di Servizi convocata con nota prot. reg. n. 144227 del 16/03/2021, nell'ambito della quale, non essendo pervenuta agli atti del medesimo STAFF alcuna comunicazione scritta di richiesta di modifica o integrazione del verbale della riunione tenutasi in data 12 marzo 2021, si è dato dell'avvenuta approvazione di detto verbale da parte di tutti i partecipanti;
- nella medesima riunione, come risultante dal relativo verbale, si è proceduto a dare lettura dell'elenco dei titoli abilitativi richiesti dal proponente quali necessari ai fini della realizzazione e dell'entrata in esercizio dell'impianto di progetto, nonché sono state effettuate alcune considerazioni sui pareri di competenza degli Enti e delle Amministrazioni competenti a pronunciarsi in relazione al rilascio dei titoli abilitativi richiesti dal proponente e sono stati richiesti allo stesso ulteriori perfezionamenti della documentazione trasmessa;
- con nota prot. n.170751 del 30 marzo 2021 dello STAFF 50.17.92 "Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali" della Regione Campania il resoconto dei lavori della seconda riunione di lavoro della Conferenza di Servizi è stato trasmesso a tutti i soggetti coinvolti;
- con la medesima nota prot. N. 170751 del 30 marzo 2021 dello STAFF 50.17.92 "Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali" della Regione Campania è stata convocata per il giorno 14 aprile 2021 la terza riunione di lavoro della Conferenza di Servizi in argomento;
- con nota prot. N. 9194/2021 del 31-03-2021 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, trasmessa allo STAFF "Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali" della Regione Campania, detta Autorità ha espresso il parere di competenza nei seguenti termini "(...)*la scrivente Autorità di Bacino distrettuale, attesa l'ammissibilità delle opere in progetto e verificato che le stesse saranno realizzate nel rispetto della normativa tecnica di cui all'art. 16, esprime per i soli spetti di competenza parere favorevole all'impianto in epigrafe.*";
- con nota prot. 184132 del 07/04/2021 della Direzione Generale dei Lavori pubblici UOD 501805 "Genio Civile di Caserta presidio di Protezione Civile", trasmessa allo STAFF "Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali" della Regione Campania, è stato reso il parere di competenza nei seguenti termini "(...) *dalla definitiva disamina della documentazione trasmessa e di quanto già presente agli atti, si ritiene di poter esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio della linea elettrica (Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, Legge Regionale 22 giugno 2017, n. 16) che, per una lunghezza di 1,5 Km, collega la stazione elettrica di utenza – a sua volta collegata alla Cabina primaria "Castel Volturmo" – all'impianto fotovoltaico. Si avverta che, per la stesura del decreto dirigenziale di autorizzazione da allegare al P.A.U.R. (cfr. 6.2.4.7 "indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"). La ditta deve consegnare a questo Ufficio gli atti progettuali che costituiranno parte integrante e sostanziale della predetta autorizzazione. Il numero di copie e la specifica degli elaborati, e le modalità di consegna degli atti progettuali devono essere preventivamente concordati con la Coordinatrice designata.*".
- con nota Prot.2021.04.06.PAUR.STAFF501792.GP7 del 06.04.2021 della Società Sinergia GP7 è stata trasmessa allo STAFF "Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali", la relazione del proponente relativa al potenziale impatto cumulativo del progetto in argomento con l'autorizzando impianto fotovoltaico da realizzarsi nel Comune di Cancellò Arnone della Società Sinergia GP6 Srl, in merito a tutte le componenti ambientali potenzialmente interessate;
- in data 12 aprile 2021 è stata trasmessa al Dirigente dello STAFF 50.17.92 "Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali" della Regione Campania ed al Responsabile del Procedimento Relazione



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e
 dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

Istruttoria relativa all'istruttoria tecnica condotta dal funzionario assegnatario dell'istruttoria, recante proposta di parere in merito al provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;

- con nota prot. N. 6746.13-04-2021 del Ministero dell'Interno Dipartimento Dei Vigili Del Fuoco, Del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Comando Provinciale Dei Vigili Del Fuoco, è stato reso il parere di detto Ente nei seguenti termini: *"Con riferimento alla richiesta di parere relativa alla attività in oggetto, questo Comando, esaminata la documentazione, per quanto di competenza nulla osta alla realizzazione dell'opera. Si precisa che trattasi di impianto fotovoltaico da 19,38 MW con pannelli FV installati su apposite strutture appoggiate sul terreno. L'attività di cui trattasi all'attuale livello di progettazione, non sono rilevabili attività soggette al controllo di prevenzione incendi e, pertanto, se emergeranno attività soggette a detto controllo sarà onere del proponente attivare gli adempimenti previsti ai sensi degli art. 3 e 4 del DPR 151-2011."*;
- con nota prot. reg. n. dello STAFF 50 17 92 *"Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali"* la terza riunione di conferenza di servizi, inizialmente convocata in data 14 aprile 2021 giusta nota prot. reg. n. 170751 del 30/03/2021, è stata rinviata in data 3 maggio 2021, ore 10:30, con il medesimo ordine di giorno.
- con nota della Regione Campania UOD 50 07 12 Servizio Territoriale Provinciale, indirizzata alla Società Sinergia GP7, e da questa trasmessa allo STAFF 50 17 92 *"Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali"* ed alla UOD 50 07 06 *"Tutela Della Qualità, Tracciabilità dei Prodotti Agricoli e Zootecnici Servizi Di Sviluppo Agricolo"* con pec in data 15 aprile 2021, detta UOD 500712 in riscontro alla nota prot. n. reg. 356768 del 28/07/2020 ha attestato *"l'assenza di impianti e di vigneti sui fogli e particelle dai voi indicati e che il territorio comunale di Cancellò e Arnone non è area individuata dal disciplinare di vini a Denominazione di Origine."*;
- in data 03 maggio 2021 si è tenuta la terza riunione di lavoro della Conferenza di servizi in argomento, con il seguente Ordine del giorno:
 - espressione dei pareri di competenza in merito al rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, degli ulteriori titoli abilitativi richiesti dal proponente e del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;
 - condivisione, per la successiva sottoscrizione, della bozza di Rapporto Finale di cui al paragrafo 6.2.4 degli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"* approvati con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 680 del 7 novembre 2017;
 - varie ed eventuali.
- nel corso della riunione di lavoro della Conferenza di Servizi del giorno 03 maggio 2021 sono stati espressi i pronunciamenti dei soggetti competenti in relazione al rilascio delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati richiesti dal proponente e sono stati condivisi i contenuti della bozza di Rapporto Finale da allegare al resoconto della riunione.
- Con Nota prot. N. 238207/2021 del 03-05-2021 della Regione Campania UOD 500203 *"Energia, Efficiamento e risparmio energetico, Green economy e Bioeconomia"* è stato reso parere favorevole con prescrizioni all'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 per il progetto di che trattasi nei seguenti termini *"Si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE all'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, limitatamente alle proprie competenze, alla ""Realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza complessiva pari a 19,38 Mw con annesso sistema di accumulo di energia a batterie potenza 20,00 MWp e relative opere di connessione, ubicato nel comune di Castel Volturno (CE)"* Proponente Sinergia GP7 S.r.l. come meglio identificato nelle planimetrie allegare agli elaborati progettuali agli atti pubblicati al 24

CUP 8733/Sinergia GP7 srl






Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e
 dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

[http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VJAVAS/VIA_files_new/Progetti/prg_873_3_prot_2020.233607_del_05-06-2020.via.\(...\)](http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VJAVAS/VIA_files_new/Progetti/prg_873_3_prot_2020.233607_del_05-06-2020.via.(...)) (Costituente allegato 17 al Rapporto Finale allegato al presente resoconto).

- con nota prot. reg n. 245020 del 6 maggio 2021 dello Staff 50.17.92 "Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali" è stato trasmesso a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento il resoconto della riunione di conferenza di servizi del 03 maggio 2021 con allegata bozza di rapporto finale con allegati, rappresentando anche che, i contenuti dello stesso nel resoconto e dell'allegata bozza di Rapporto Finale si intenderanno approvati in caso di mancata comunicazione scritta di richiesta di modifica o integrazione da far pervenire all'indirizzo staff.501792@pec.regione.campania.it entro giorni dieci dalla ricezione;
- con la medesima nota prot. reg n. 245020 del 6 maggio 2021 è stato indicato in giorni dieci dalla ricezione il termine entro il quale "il proponente potrà formulare proprie eventuali osservazioni e controdeduzioni sui pronunciamenti allegati alla bozza di Rapporto Finale";
- ancora con la medesima nota prot. reg n. 245020 del 6 maggio 2021 è stata convocata la quarta riunione della conferenza dei servizi relativa al procedimento in argomento, in data 24 maggio 2021 con il seguente ordine del giorno: 1) stesura ed approvazione del Rapporto Finale dei lavori della Conferenza di Servizi; 2) varie ed eventuali;
- con pec in data 10 maggio 2021 Società SINERGIA GP7 ha trasmesso allo STAFF 50.17.92 la Deliberazione della Giunta Comunale di Castelvolturno N°36 del 06.05.2021 di espressione del parere pubblicato al reg. 867/2021 dell'Albo Pretorio del Comune, con la quale la Giunta Comunale ha deliberato quanto segue: "1. Di esprimere parere positivo all'iniziativa e al progetto di impianto fotovoltaico proposto dalla società Sinergia GP7 Srl, che si impegna ad accogliere, per quanto possibile, le misure di compensazione di carattere ambientale e territoriale ex D.M. 10.09.2010 in favore di questo Comune, allo scopo di agevolare il miglioramento ambientale, sociale e di sviluppo sostenibile, sensibilizzando in tal senso la cittadinanza su tali temi; 2. Di impegnarsi a sottoscrivere un successivo accordo con la società Sinergia GP7 Srl, in fase post realizzativa, così da disciplinare i termini e le modalità della gestione gratuita delle parti di terreno che saranno messe a disposizione per gli scopi agricoli a fini sociali, nelle strisce di terreno comprese tra le file dei pannelli fotovoltaici degli impianti che potranno essere messi a disposizione, sottostando alle condizioni tecnico gestionali che la conduttrice dell'impianto fotovoltaico intenderà impartire in fase di esercizio, al fine di consentire l'utilizzo agrivoltaico a scopo sociale; 3. Di dare indirizzo al Responsabile dell'Area Ambiente e Territorio per la predisposizione di tutti gli eventuali successivi atti propedeutici e necessari; 4. Di trasmettere la presente al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria - Partecipate e Tributi, Servizio Protocollo, Gestione Albo, ed al Responsabile della Trasparenza e Prevenzione della Corruzione, per gli adempimenti consequenziali delle proprie competenze, ai sensi del T.U.O.E.L. D.Lgs n.267/2000 e ss. mm.ii.; 5. Di dichiarare con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4), del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii." Costituente allegato 18 al Rapporto Finale allegato al presente resoconto)
- Con nota Prot. 2021.05.17.PAUR.UOD 50.02.03.Trasmissione_Atto_Notarile.GP7 del 17.05.2021 la società Sinergia GP7 ha trasmesso l'atto definitivo attestante la titolarità sui suoli su cui dovranno essere realizzati l'impianto e le relative opere connesse redatto in data 04.05.2021 dal Dott. Michele Iannucci Notaio in Alife (Ce), sottoscritto dalla Sinergia GP7 Srl, Registrato a Caserta il 13 maggio 2021 n. 14715 serie IT, Trascritto presso Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Caserta SMCV Ufficio Provinciale - Territorio - Pubblicità Immobiliare il 13 maggio 2021 Reg. Gen.17582 Reg. Part.13006 il 14 maggio 2021 Reg. Gen.17898 Reg. Part.13210, ai sensi dell'art. 2645-bis del Codice Civile,

CUP 8733/Sinergia GP7 srl



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e
 dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

richiedendo che "l'atto allegato non venga reso pubblico per ragioni commerciali, ai sensi dell'art.9 comma 4 del D.Lgs. 152/2006."

- In data 24 maggio 2021 si è svolta la quarta riunione della conferenza di servizi con il seguente ordine del giorno: 1) stesura ed approvazione del Rapporto Finale dei lavori della Conferenza di Servizi; 2) varie ed eventuali;
- Nel corso della riunione del 24 maggio 2021 l'arch. De Falco ha confermato il parere favorevole già reso precisando che, "l'art 72 delle NTA del PTCP della Provincia di Caserta approvato ai sensi dell'art 7 della Legge Regionale n. 16/04 con Deliberazione della Giunta provinciale n. 26 del 26/04/2012, di cui al Titolo V "Prescrizioni e Indirizzi per la pianificazione comunale e per i piani di settore" delle medesime NTA, non è ostativo alla realizzazione del progetto in quanto norma su materia di competenza esclusiva della regione ai sensi del DM 10/09/2010 parte prima punto 1.2 delle linee guida allegate al decreto, atteso anche che, dette norme non sono state recepite dal Comune di Castelvoturno il quale è privo di pianificazione territoriale."
- L'arch. De Falco ha dichiarato inoltre che da approfondimenti normativi effettuati la durata dell'Autorizzazione Unica non può essere inferiore a 25 anni, pertanto si ritiene modificato quanto in riferimento riportato nel parere del 03/05/2021.
- Nel corso della riunione del 24 maggio 2021 i partecipanti hanno confermato i pronunciamenti resi nel corso del procedimento;
- Ancora nel corso della riunione del 24 maggio 2021 sono stati condivisi i contenuti della bozza di Rapporto Finale da allegare al resoconto della riunione inoltre i partecipanti hanno concordato che i provvedimenti da comprendere nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale come richiesti dal proponente ed integrati nel corso del procedimento dovranno essere trasmessi dai soggetti competenti allo STAFF 50.17.92 "Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali" della Regione Campania, entro il termine di seguito indicato:
 - 1) Provvedimento conclusivo della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale soggetto preposto all'emanazione del provvedimento: Regione Campania - Staff "Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali"; tempistica prevista per l'emanazione: entro 07 maggio 2021;
 - 2) autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee elettriche soggetto preposto all'emanazione del provvedimento: Regione Campania – UOD 50.18.05 "Genio Civile di Caserta; presidio Protezione Civile" tempistica prevista per l'emanazione: entro il 10 maggio 2021 e, comunque, subordinatamente all'emanazione del provvedimento conclusivo della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee elettriche di competenza del Genio Civile di Caserta;
 - 3) autorizzazione ex art.12 D.Lgs. n.387/2003 e ss.mm.ii. - soggetto preposto all'emanazione del provvedimento: Regione Campania – U.O.D. 50.02.03 "Energia, Efficientamento e risparmio energetico, Green economy e Bioeconomia" tempistica prevista per l'emanazione: entro 15 maggio 2021 e, comunque, subordinatamente all'emanazione del provvedimento conclusivo della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee elettriche di competenza del Genio Civile di Caserta;

3) ELENCO DEI PROVVEDIMENTI RICHIESTI DAL PROPONENTE CHE SARANNO CONTENUTI NEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE

- Provvedimento conclusivo della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- parere sul Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo;
- parere sugli aspetti di competenza dell'Aeronautica Militare Italiana;



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e
 dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

- parere sugli aspetti di competenza della Marina Militare Italiana;
- nulla osta ex art.95 del D.Lgs. n.259/2003 e Regio Decreto n.1775/1933;
- parere di compatibilità elettromagnetica;
- autorizzazione all'attraversamento di linee elettriche aeree;
- parere di coerenza con la pianificazione di Bacino a livello di Distretto Idrografico;
- nulla osta preventivo alla modifica di tracciato di condotte irrigue ed all'attraversamento di canali di bonifica;
- parere inerente le verifiche in materia di potenzialità e limitazioni dell'uso agricolo dei suoli;
- parere inerente verifica assenza colture viticole DOC e/o DOCG;
- permesso di costruire ex D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii. (Parte I, Titolo II, Capo II) e Legge Regione Campania n.19/2001 e ss.mm.ii.
- autorizzazione ex art.12 D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i.
- nulla osta preventivo in relazione alla realizzazione delle opere di attraversamento delle strade di competenza comunale con il cavidotto di collegamento alla rete elettrica.
- Parere della soprintendenza per le aree contermini ai sensi del DM 10 09 2010. E parere ai sensi dell'art. 25 del dlgs 50/2016 in materia di archeologia preventiva;

ELENCO DEI PRONUNCIAMENTI FAVOREVOLI RESI IN CONFERENZA DI SERVIZI DAGLI ENTI E DALLE AMMINISTRAZIONI PARTECIPANTI AI LAVORI IN RELAZIONE AGLI ASPETTI DI PROPRIA COMPETENZA CORRELATI AL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE E DEGLI ULTERIORI TITOLI ABILITATIVI RICHIESTI DAL PROPONENTE

1. Parere univoco e vincolante favorevole alla realizzazione ed all'entrata in esercizio del "Progetto di realizzazione impianto produzione energia elettrica da fonte solare potenza complessiva 19,38 Mw con annesso sistema accumulo energia a batterie potenza 20,00 Mw e relative opere di connessione nel Comune di Castelvoturno", fermo restando l'obbligo per la Società proponente di dare attuazione a tutte le condizioni e le indicazioni contenute nei pronunciamenti resi dalle Amministrazioni dello Stato per gli aspetti di rispettiva competenza, espresso, per tutti gli aspetti di competenza, dal Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato nella riunione della Conferenza di servizi del 03 maggio 2021 sulla base dei seguenti pronunciamenti:
 - Nota prot. n. 37983 del 11.03.2021 del Ministero dello Sviluppo Economico - parere di fattibilità concesso alla Società Sinergia GP/ S.r.l. (Allegato 2 alla bozza di Rapporto Finale);
 - Nota prot. M_D MARSUD0026508 del 24/09/2020 con la quale la MARINA MILITARE COMANDO MARITTIMO SUD - TARANTO Ufficio Infrastrutture e Demanio - Sezione Demanio ha comunicato che "per quanto di competenza ed in ordine ai soli interessi della Marina Militare - non sussistono motivi ostativi alla realizzazione del progetto in questione." (Allegato 3 alla bozza di Rapporto Finale);
 - Nota prot. M_D ABA001 REG2021 0009975 26-02-2021 l'AERONAUTICA MILITARE Comando Scuole dell'A.M./3^a Regione Aerea Ufficio Territorio e Patrimonio Sezione Servizi e Limitazioni, "parere favorevole dell'A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto, ai sensi dell'art. 334, comma 1, del D. Lgs. 66/2010." (Allegato 4 alla bozza di Rapporto Finale)
 - nota prot. n. 3746 del 09/03/2021 del Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento con la quale è stato reso, per gli aspetti di competenza, parere favorevole con prescrizioni. (Allegato 5 alla bozza di Rapporto Finale);



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e
 dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

- Nota prot. N. 6746.13-04-2021 del Ministero dell'Interno Dipartimento Dei Vigili Del Fuoco, Del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Comando Provinciale Dei Vigili Del Fuoco, con la quale è stato reso il parere di detto Ente nei seguenti termini: "Con riferimento alla richiesta di parere relativa alla attività in oggetto, questo Comando, esaminata la documentazione, per quanto di competenza nulla osta alla realizzazione dell'opera. Si precisa che trattasi di impianto fotovoltaico da 19,38 MW con pannelli FV installati su apposite strutture appoggiate sul terreno. L'attività di cui trattasi all'attuale livello di progettazione, non sono rilevabili attività soggette al controllo di prevenzione incendi e, pertanto, se emergeranno attività soggette a detto controllo sarà onere del proponente attivare gli adempimenti previsti ai sensi degli art. 3 e 4 del DPR 151-2011." (Allegato 6 alla bozza di Rapporto Finale);
 - Nota prot. N. 32642-P del 23/03/2021, dell'Ente Nazionale per l'aviazione Civile, con la quale è stato tra l'altro comunicato la necessità di accertare preliminarmente, tramite un tecnico abilitato, se, sulla base dei criteri contenuti nel documento "Verifica preliminare", vi siano le condizioni per l'avvio dell'iter valutativo, in quanto, così come riportato sulla procedura pubblicata, e "qualora dalle verifiche non dovesse emergere alcun interesse aeronautico, l'utente dovrà predisporre e presentare al Comune competente per territorio e alle eventuali Amministrazioni statali o locali interessate (come ad esempio nel caso di Conferenze di Servizi) un'apposita asseverazione redatta da un tecnico abilitato che ne attesti l'esclusione dall'iter valutativo". (Allegato 7 alla bozza di Rapporto Finale); si dà atto che, nota Prot. 2021.03.24.PAUR.ENAC.GP7 del 24.03.2021 a firma dell'Ing Massimo Lo Russo e dell'Ing Scia, con la quale la Società sinergia GP7, nel rappresentare che in data 12.02.2021 è stata eseguita dal tecnico incaricato della società Sinergia, ing. Massimo Lo Russo, sul portale informatico ENAC, la VERIFICA PRELIMINARE dei POTENZIALI OSTACOLI E PERICOLI PER LA NAVIGAZIONE AEREA, da cui è emerso che "Nessuna interferenza è stata rilevata per gli aeroporti e i sistemi di comunicazione/navigazione/RADAR di ENAV S.p.A., ha ASSEVERATO l'esclusione dall'iter valutativo. (Allegato 8 alla bozza di Rapporto Finale)
 - Assenso senza condizioni, acquisito ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della Legge 241/90 e s.m.i., del Ministero dei Trasporti Dipartimento dei Trasporti - Ustif della Campania e dell'Esercito Italiano - Comando Forze Operative Sud, che non hanno partecipato alle riunioni di conferenza di servizi né hanno espresso la propria posizione per gli aspetti reciproca di competenza.
2. Parere univoco e vincolante favorevole alla realizzazione ed all'entrata in esercizio dell'impianto in progetto, fermo restando l'obbligo per la Società proponente di dare attuazione a tutte le condizioni e le indicazioni contenute nei pronunciamenti resi dalle Strutture regionali e dagli Enti strumentali della Regione Campania per gli aspetti di rispettiva competenza, reso dal Rappresentante Unico della Regione Campania nella riunione del 03 maggio 2021 sulla scorta dei seguenti pronunciamenti delle Strutture e degli Enti Strumentali della Regione Campania:
- Parere favorevole di Valutazione di impatto Ambientale reso nella riunione del 03 maggio 2021 dal Dirigente dello STAFF 50 17 92 in qualità di Autorità regionale competente in materia di V.I.A. sulla scorta dell'istruttoria tecnica e proposta di parere formulata dal funzionario assegnatario dell'istruttoria dott.ssa Daniela Ludovico, di cui alla relazione istruttori trasmessa in data 12/04/2021 (costituente allegato 1 al Rapporto Finale), con le condizioni contenute in detta proposta di parere che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
 - Nota prot. n. 184132 del 07/04/2021 della Direzione Generale dei Lavori pubblici UOD 501805 "Genio Civile di Caserta presidio di Protezione Civile", con la quale è stato reso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio della linea elettrica (Regio Decreto 11





Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e
 dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

- dicembre 1933 n. 1775, Legge Regionale 22 giugno 2017, n. 16) (costituente allegato 9 alla Bozza di Rapporto Finale);
- Nota prot. reg. n. 137310 del 12/03/2021 della UOD 500706 "Tutela Della Qualità, Tracciabilità dei Prodotti Agricoli E Zootecnici Servizi Di Sviluppo Agricolo " della Regione Campania con la quale è stato reso per quanto di competenza, ovvero per pareri su tematiche relative esclusivamente a potenzialità e limitazioni dell'uso agricolo dei suoli, parere favorevole con prescrizioni (costituente allegato 10 alla Bozza di Rapporto Finale);
 - Nota della Regione Campania UOD 50 07 12 Servizio Territoriale Provinciale, indirizzata alla Società Sinergia GP7, e da questa trasmessa allo STAFF 50 17 92 "Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali" ed alla UOD 50 07 06 "Tutela Della Qualità, Tracciabilità dei Prodotti Agricoli e Zootecnici Servizi Di Sviluppo Agricolo", con la quale detta UOD 500712 in riscontro alla nota prot. n. 356768 del 28/07/2020 ha attestato "l'assenza di impianti e di vigneti sui fogli e particelle dai voi indicati e che il territorio comunale di Cancellò e Arnone non è area individuata dal disciplinare di vini a Denominazione di Origine." . (costituente allegato 11 alla Bozza di Rapporto Finale);
 - Nota prot. N. 16224 del 15/03/2021 dell'ARPAC, trasmessa allo STAFF "Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali" della Regione Campania, con la quale è stato reso il parere tecnico 8/TF/21 favorevole con condizioni sul Piano preliminare di Utilizzo terre e rocce da scavo (costituente allegato 12 alla Bozza di Rapporto Finale). In relazione a tale parere, il Dirigente dello STAFF 50.17.92 "Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali" della Regione Campania, rappresenta che, sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, prende atto del parere favorevole sul Piano Preliminare per le Terre e Rocce da Scavo trasmesso dall'ARPAC, fermo restando che, successivamente all'emanazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ed antecedentemente all'avvio dei lavori, il proponente dovrà trasmettere all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania e, ai sensi di quanto previsto al capitolo 8 della D.G.R.C. n.680 del 7 novembre 2017, allo STAFF 50.17.92 "Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali" della Regione Campania, un Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo predisposto in conformità con le prescrizioni del vigente D.P.R. n.120/2017;
 - Parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ex ART 12 del DPR 387/2003 e s.m.i. con prescrizioni reso dal dirigente della U.O.D. 50.02.03 "Energia, Efficientamento e risparmio energetico, Green economy e Bioeconomia" della Regione Campania nel corso della riunione di Conferenza dei servizi del 03/12/2021 e di cui alla nota prot. N. 238207/2021 del 03-05-2021 della medesima UOD (Costituente allegato 17 al Rapporto Finale);
3. Si prende atto che è stato rilasciato il parere favorevole di compatibilità elettromagnetica con prescrizioni. (costituente allegato 16 alla Bozza di Rapporto Finale allegata al presente resoconto) di cui alla Nota prot. N. 17330 del 18/03/2021 dell'ARPAC, il quale rientra nei pareri presupposti al rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 del DPR 387/2003 e s.m.i.;

ELENCO DEI PARERI FAVOREVOLI SENZA CONDIZIONI ACQUISITI IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART.14-TER COMMA 7 DELLA L. N.241/1990 e s.m.i

1. Parere favorevole reso dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, con nota prot. N. 9194/2021 del 31-03-2021 in relazione agli aspetti di propria competenza (costituente allegato 13 alla Bozza di Rapporto Finale allegata al presente resoconto). Non avendo partecipato l'Autorità di Bacino Distrettuale del Distretto Idrografico dell'Appennino

29



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e
 dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

- Meridionale ai lavori della Conferenza di Servizi con proprio rappresentante si configura la fattispecie di cui all'art.14-ter, comma 7, della Legge n.241/1990 e s.m.i.. Il proponente si impegna ad attuare le indicazioni contenute nel detto pronunciamento il cui rispetto, pertanto, sarà previsto quale obbligo per il proponente nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
2. Nulla osta preventivo con condizioni reso dal Consorzio di Bonifica del Basso Volturno con nota prot. n. 1919 del 22 febbraio 2021 in relazione alla modifica di tracciato di reti irrigue ed all'attraversamento di canali di bonifica (costituente allegato 14 alla Bozza di Rapporto Finale). Pur non avendo partecipato il Consorzio di Bonifica del Basso Volturno ai lavori della Conferenza di Servizi con proprio rappresentante, e configurandosi pertanto la fattispecie di cui all'art.14-ter, comma 7, della Legge n.241/1990 e s.m.i., il proponente si impegna a porre in essere le indicazioni contenute nel detto pronunciamento il cui rispetto, pertanto, sarà previsto quale obbligo per il proponente nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.
 3. Nulla osta preventivo con condizioni reso dal Comune di Castelvoturno con nota prot. N. 12152 del 16/01/2021 in relazione alla realizzazione delle opere di attraversamento delle strade di competenza con il cavodotto di collegamento alla rete elettrica (costituente allegato 15 alla Bozza di Rapporto Finale). Il comune di Castel Volturmo non ha espresso la propria posizione in riferimento al permesso di costruire ex D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii. (Parte I, Titolo II, Capo II) e Legge Regione Campania n.19/2001 e ss.mm.ii.. Non avendo partecipato il Comune di Castelvoturno ai lavori della Conferenza di Servizi con proprio rappresentante, si configura la fattispecie di cui all'art.14-ter, comma 7, della Legge n.241/1990 e s.m.i., pertanto si considera acquisito, ai sensi di detta norma, l'assenso senza condizioni del Comune su tutti gli aspetti di propria competenza relativi al procedimento di che trattasi. Il proponente si impegna comunque ad attuare le indicazioni contenute nel detto pronunciamento il cui rispetto, pertanto, sarà previsto quale obbligo per il proponente nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale. Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 6 maggio 2021 (Costituente allegato 18 al Rapporto Finale) è stato deliberato quanto segue: *1. Di esprimere parere positivo all'iniziativa e al progetto di impianto fotovoltaico proposto dalla società Sinergia GP7 Srl, che si impegna ad accogliere, per quanto possibile, le misure di compensazione di carattere ambientale e territoriale ex D.M. 10.09.2010 in favore di questo Comune, allo scopo di agevolare il miglioramento ambientale, sociale e di sviluppo sostenibile, sensibilizzando in tal senso la cittadinanza su tali temi; 2. Di impegnarsi a sottoscrivere un successivo accordo con la società Sinergia GP7 Srl, in fase post realizzativa, così da disciplinare i termini e le modalità della gestione gratuita delle parti di terreno che saranno messe a disposizione per gli scopi agricoli a fini sociali, nelle strisce di terreno comprese tra le file dei pannelli fotovoltaici degli impianti che potranno essere messi a disposizione, sottostando alle condizioni tecnico gestionali che la conduttrice dell'impianto fotovoltaico intenderà impartire in fase di esercizio, al fine di consentire l'utilizzo agrivoltaico a scopo sociale; 3. Di dare indirizzo al Responsabile dell'Area Ambiente e Territorio per la predisposizione di tutti gli eventuali successivi atti propedeutici e necessari; 4. Di trasmettere la presente al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria - Partecipate e Tributi, Servizio Protocollo, Gestione Albo, ed al Responsabile della Trasparenza e Prevenzione della Corruzione, per gli adempimenti consequenziali delle proprie competenze, ai sensi del T.U.O.E.L. D.Lgs n.267/2000 e ss. mm.ii.; 5. Di dichiarare con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4), del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii."*
 4. Provincia di Caserta;





Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e
 dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

ELENCO DEI PARERI NON FAVOREVOLI RESI IN CONFERENZA DI SERVIZI DAGLI ENTI E DALLE AMMINISTRAZIONI PARTECIPANTI AI LAVORI IN RELAZIONE AGLI ASPETTI DI PROPRIA COMPETENZA CORRELATI AL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE E DEGLI ULTERIORI TITOLI ABILITATIVI RICHIESTI DAL PROPONENTE

Nessuno.

CONCLUSIONI

Il Responsabile del Procedimento, sulla base dei pronunciamenti favorevoli resi dai soggetti coinvolti nel procedimento, tenuto conto che non sono stati espressi pareri negativi né rappresentati motivi ostativi in relazione alla realizzazione ed all'entrata in esercizio dell'impianto in progetto, conclude favorevolmente la Conferenza di Servizi indetta con nota prot. n. 97276 del 22 febbraio 2021 in relazione all'istanza presentata dalla Società Sinergia GP7 S.r.l. per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e dei titoli abilitativi richiesti dal proponente per il progetto denominato "Progetto di realizzazione impianto produzione energia elettrica da fonte solare potenza complessiva 19,38 Mw con annesso sistema accumulo energia a batterie potenza 20,00 Mw e relative opere di connessione nel Comune di Castelvoturno".

Il Responsabile del Procedimento ex L. 241/90
 Dott. Filippo Silvestre

Il Rappresentante Unico della Regione Campania
 (D.G.R.C. N. DGR n. 326/2017 e s.m.i.)
 avv. Simona Brancaccio

Il Rappresentante Unico dello Stato
 (D.G.R.C. N. DGR n. 326/2017 e s.m.i.)
 Arch. Rossano Vetrano.

Il Rappresentante della UOD 50 0706
 Dott. Amedeo D'Antonio

Il Dirigente della UOD 500203
 Arch. Francesca De Falco

Il Legale Rappresentante della Società Sinergia GP7
 Ing. Fulvio Scia